

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce:

Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most
systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P21V00000029

Na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) doručených v zákonem stanoveném termínu ve lhůtě pro podání nabídek, zadavatel Město Litvínov zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádostí dodavatelů v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

Vysvětlení ZD č.2 – dotaz účastníka

V oddíle Svítidla je položka Svítidlo „A“ 1x22 IP65 v počtu 20ks – nacenění dle stávajícího typu vzhledu. Stávající osvětlovací tělesa nejsou specifikovaná a ani ve fotodokumentaci nejsou zřejmá.

Žádám proto o upřesnění stávajícího typu osvětlení, tak aby nové osvětlení mohlo být standardně naceněno a nebo umožnit přístup do dotčených prostor ZŠ a MŠ.

Vysvětlení ZD č.2 – odpověď zadavatele

Zadavatel přikládá ilustrační foto požadovaného svítidla.



V Litvínově, dne 24.3.2021

Ing. Lucie Černá, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje