

Vysvětlení zadávací dokumentace č.3

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce:

Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most
systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P21V00000029

Na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) doručených po zákonem stanoveném termínu ve lhůtě pro podání nabídek, zadavatel Město Litvínov, však zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti dodavatele v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

Vysvětlení ZD č.3 – dotaz účastníka

Prosím o upřesnění položek č. 103 ve výkazu WC dívky a č. 106 ve výkazu WC chlapci, které takto nejdou nacenit.

Vysvětlení ZD č.3 – odpověď zadavatele

Položky č.103 a 106 soupisu prací vždy 3 soubory, kdy jeden soubor sestává z potrubí DN 200 o výšce 2,8 m.

Vysvětlení ZD č.4 – dotaz účastníka

Dále položky č. 49, 50, 54 a 55 na WC dívky, a 52, 53, 57 a 58 na WC chlapci, tyto jsou nulové, je to tak v pořádku?

Vysvětlení ZD č.4 – odpověď zadavatele

Ano, uvedené položky budou naceněny nulou.

Vysvětlení ZD č.5 – dotaz účastníka

Dále nesoulad v položkách č. 52 a 53 ve výkazu WC dívky, a položky č. 55 a 56 ve výkazu WC chlapci, kdy ve výkazu jsou uvedeny mřížky o průměru 160, ale ve výkresové dokumentaci jsou uvedeny průměry 160 a 200.

Vysvětlení ZD č.5 – odpověď zadavatele

Zadavatel opravil ve výkazu položky č. 52 - WC dívky a č. 55 – WC chlapci, viz příloha: 12_BPO7-92673+3ZS-4_pav-VV-aktual 31.3.2021

Vysvětlení ZD č.6 – sdělení zadavatele

Z důvodu výše uvedených upřesnění zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek, a to do **9.4.2021 do 9:00 hod.**

V Litvínově 31.3.2021

Ing. Lucie Černá, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje

Příloha: 12_BPO7-92673+3ZS-4_pav-VV-aktual 31.3.2021