



Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Váš dopis : P14610007962
ze dne: 4.2.2014
Naše značka O14610040003 /TCZ/We
Složka 612017729
Vyřizuje: **Roland Weiss**
OTPČ Most
Pracoviště : **Dělnická 14**
P.O.Box 107, 434 72 Most
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: 476 732 509, 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 13.1.2014

Ing. Karel Pihýr
ATELIER 11 Hradec Králové
Jižní 870
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Litvínov - nová plavecká hala (u Koldomu)
Účel vyjádření:	DÚR a změny DÚR
Zájmové území:	Okres: Most
	Obec: Litvínov
	Část obce, ulice, č.p.: Litvínov, U Koldomu, u č.p.100
	Katastrální území, parcelní číslo: Horní Litvínov, 2697, 2695/1, 2696, 2013/16, 2013/1
Žadatel:	Ing. Karel Pihýr
Adresa, tel., e-mail	495 408 512 , 605 268 426, pihyr@atelier11.cz
Investor:	Město Litvínov
Projektant:	Ing.Arch. V.Křížek.
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o:

- **Vodovodní řad PE 110, ochranné pásmo 1,5 m od potrubí**
- **Kanalizační řad KA 300, ochranné pásmo 1,5 m od potrubí**

Uvedené zařízení je pouze orientačně zakresleno v příloze, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na zařízení způsobenou svojí činností. Přípojky jsou ve vlastnictví napojených odběratelů.

Vytýčení skutečného umístění splaškové kanalizace (vč.hĺoubky šachty č.675483) ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na tel. 724 123 743, vitezslav.kurka@scvk.cz , mistr kanalizace . Při dalším jednání doložit *protokol a zakres o vytýčení sítě*.

V ochranném pásmu potrubí nesmí na nebezpečném povrchu pojíždět těžká technika ; nesmí dojít ke snížení nivelety stávajícího povrchu. K řadům musí zůstat zachován příjezd pro techniku.

Dle zák. 274/2001 Sb. §23 odst. 8 je investor povrch.úprav povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén.

Dešťové (příp.spodní) vody nelze zaústit do splaškové kanalizace u Koldomu, v souběhu je vedena dešťová kanalizace ve správě Města Litvínov. S umístěním stavby Litvinov - nová plavecká hala, včetně kanal.přípojky souhlasíme.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

153

Roland Weiss
referent technicko-provozní činnosti

Příloha: situace a orientační zákres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

