

Iveta Dunovská  
odbor investic a regionálního rozvoje  
Městský úřad Litvínov  
náměstí Míru 11  
436 01 Litvínov

Váš dopis:  
Vyřizuje: Jan Petrásek / 602168123

Naše značka: POS – 627819/15  
Datum: 5.5.2016

Věc: Stanovisko pracoviště ochrany sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) ke stavbě: „**Demolice 6 budov ubytoven U Bílého sloupu č.p. 930 v Litvínově, k.ú. Horní Litvínov**“, okr. Most.

Na základě Vámi zaslané žádosti včetně PD stavby, a dále dle informací z polohopisné dokumentace vedení sítě elektronických komunikací (dále SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) sdělujeme následující.

V blízkosti stavby a na konstrukcích (obvodových zdech) objektů ubytoven 1, 2 a 3 se nachází nadzemní vedení SEK zajišťující provoz hlasových a datových služeb účastníků veřejné komunikační sítě, konkrétně se jedná o samonosný kabel do č.p. 499. Před započítáním demolice uvedených objektů je nutné postavit nový sloup J7 s betonovou patkou v blízkosti objektu 3 a funkční vedení na něj převést. V průběhu demoličních prací pak musí být na nadzemní vedení SEK brán zřetel a veškeré práce v jeho blízkosti musí být prováděny s nejvyšší opatrností.

Jelikož se ze strany stavebníka jedná o „vynucenou překládku“, je nutné tuto překládku (úpravu vedení SEK) s dostatečným předstihem objednat u pracovníka ochrany sítě (POS). Veškeré náklady spojené s realizací překládky hradí stavebník (investor), který změnu vyvolal (*zák.127/2005 – zákon o elektronických komunikacích*).

**Pokud bude provedena překládka SEK dle výše uvedeného, pak –**

- s prováděním prací v ochranném pásmu vedení SEK **souhlasíme**.
- s vydáním stavebního povolení (souhlasu s provedením stavby - demolice) **souhlasíme**.

Během stavby požadujeme dodržení podmínek ochrany sítě, které jsou součástí „Vyjádření o existenci sítě...“ č.j. 627819/15, které pro tuto stavbu vydalo pracoviště Dokumentace liniových staveb sítě (DLSS) Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne 23.6.2015 – zejména:

- Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3 kap.IV. čl.3.a 4.).
- Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou nadzemního vedení SEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.
- Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od nadzemního vedení SEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).

Pokud dojde v průběhu výše uvedené stavby k okolnostem, které by mohli vést k ohrožení, nebo poškození vedení SEK nad rámec uvedeného vyjádření, je nutné zastavit prováděné práce a další postup projednat s pracovníkem ochrany sítě (POS) – kontakty níže.

*Na Vaše případné dotazy odpovím na níže uvedených kontaktech v pracovní době po-pá 7:00 – 15:00 hodin.*

**Jan Petrásek**

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Ochrana sítě Čechy – Sever  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3

pracoviště : V Mostě 5.5.2016  
Vítězslava Nezvala 2696  
434 01 Most  
e-mail: [jan.petrasek@cetin.cz](mailto:jan.petrasek@cetin.cz)  
mob: 602 168 123

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ CZ04084063  
25.1

