

## Poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci dle § 49 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb. na veřejnou zakázku:

### „Demolice 6-ti budov ubytoven u Bílého sloupu v Litvínově“

Evidenční číslo VZ na profilu zadavatele: P16V00000133

Evidenční číslo ISVZUS: 644185

#### Dodatečná informace č.1:

##### **1. Dotaz uchazeče č.1**

Na prohlídce místa plnění dne 16.9.2016 bylo řečeno, že po demolici bude terén jen upraven do roviny, ale dle rozpočtu se má postupně zavést ornici. Žádáme zadavatele o informaci, která varianta je platná.

##### **Odpověď zadavatele**

Dle části 1) Základní údaje o stavbě přiložené Technické zprávy (soubor D.a)\_Technická zpráva) budou základová deska a základové pasy, popřípadě i další části základů nebo jiných konstrukcí (topný kanál v objektech apod.), při demolici kompletně odstraněny.

Dle části B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby uvedené v Souhrnné zprávě bude odstranění stavby provedeno vč. základů min. do 100 cm. Účelem navrhované demolice stavby je srovnání pozemku pro následnou výstavbu, dosyp a urovnání budou provedeny vykopanou zeminou. Následnou revitalizaci plochy řeší samostatný projekt Ing. Ivana Marka.

Aby bylo dosaženo vhodného upraveného území pro navazující záměr zadavatele, kterým jsou terénní úpravy dle samostatné PD Ing. Ivana Marka, jež budou realizovány v pozdějším období v rámci jiné akce (tato informace zmiňována v části 2) Popis technologického postupu Technické zprávy), je požadavkem zadávací dokumentace a jejich příloh úprava terénních nerovností vzniklých po demolici.

Z tohoto důvodu obsahuje položkový rozpočet položku č.12 „Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním“, položku č. 13 „Rozproštění ornice / zeminy tl. vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:15“, položku č.14 „nákup zeminy“ a položku č.15 „Úprava pláň v hornině tř. 1 – 4 se zhutněním“. Dále je v položkovém rozpočtu pod uvedenými položkami poznámka: částečně bude zachován stávající travní porost.

Výše uvedené položky vč. jejich podrobnějšího popisu souvisejí s konečnou úpravou území po demolici stavebních částí, tzn. že zhotovitel provede zavezení hlubších nerovností (jam, šachet, rýh apod.) sypaninou z jakékoliv horniny, vrchní vrstvu pak bude tvořit ornice ve vrstvě od 150 do 200 mm. Finální úpravou bude úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním. Nenarušený travní porost lze zachovat. **Terén by měl být tedy upraven v souladu se zadávací dokumentací.**

##### **2. Dotaz uchazeče č.2**

Je dle zadávacích podmínek 1.5.2 požadován k prokázání kvalifikace živnostenský list na likvidaci nebezpečných odpadů?

##### **Odpověď zadavatele**

Dle bodu 1.5.2 zadávací dokumentace je v rámci prokázání profesních kvalifikačních předpokladů požadován doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, **zejména doklad, prokazující příslušné živnostenské oprávnění (či licenci) pro obor provádění staveb, jejich změn a odstraňování.** Uchazeč dle zadávací dokumentace nemusí prokazovat živnostenské oprávnění na likvidaci nebezpečných odpadů.

Požadavky a doporučení vztahující se k likvidaci odpadů jsou součástí zadávací dokumentace.

Vypracoval: Ing. Jitka Blovská, referent OIRR

Schválil: Ing. Pavel Andrt, vedoucí OIRR

V Litvínově 21.9.2016