

Specifikace vánoční výzdoby náměstí Míru Litvínov				
Poř.č.	předmět instalace	parametry výzdoby	související požadavky	ostatní požadavky
1	Lípy podél náměstí Míru	Světelný řetěz (řetězy) s LED diodami v minimálním počtu 1900 kusů na jeden strom, barva bílá	přívody elektro ze sloupů VO, konektorový systém pro spojení řetězů a jejich připojení do sloupů VO	celkový počet stromů 26 , opatrnost při montáži vzhledem k možnému poškození stromů, pečlivá montáž - vykreslení tvaru stromů
2	Sloupy VO na "kruhových objezdech" na náměstí	Světelný dekor LED velikost min. 130 x 130 cm, barva studená bílá	atypický úchyt dekoru nad hlavu sloupu, přívod elektro ze sloupů VO	celkem 3 kusy na sloupu bude zástrčka s průchodkou EE, přívodní kabel k dekoru min. 6m v krytí IP 68
3	Ostatní sloupy VO na náměstí	Světelný dekor LED velikost min. 90 x 120 cm, barva studená bílá	dekory včetně úchytů na kovové sloupy VO a připojení na rozvod VO na jednotlivých sloupech	celkem 24 kusů na sloupu bude zástrčka s průchodkou EE, přívodní kabel k dekoru min. 6m v krytí IP 68
4	Bohatě zdobený vánoční strom na náměstí Míru cca 12 metrů	Světelný řetěz (řetězy) s LED diodami v minimálním počtu 8400 kusů, barva bílá + Světelný řetěz (řetězy) s LED diodami v minimálním počtu 2400 kusů, barva modrá	konektorový systém pro spojení řetězů v krytí IP 68	pečlivá montáž - vykreslení tvaru stromu
		Snowdrop LED min. 900x50 cm, min. 210 LED, min. 5 pramenů, barva studená bílá		minimální počet 5 kusů
		Světelný dekor LED velikost min. 45 x 55 cm, barva studená bílá	konektorový systém pro spojení se světelnými řetězy v krytí IP 68	minimální počet 25 kusů
		Světelný dekor LED velikost min. 102 x 108 cm, barva studená bílá	konektorový systém pro spojení se světelnými řetězy v krytí IP 68	jeden kus s montáží na špičku stromu, délka úchytu min 2m