


L1,L2,L3 Rozdělení fází zůstane původní, zde je pouze ilustrativní pro indikaci střídání fází.

Zemnicí kabely: Před stavbou dojde ke kontrole, aby bylo možné provést napojení zemnění a každá lampa byla přizemněna.

Zapojení svorkovnice



LEGENDA ELEKTRO:	
	B-X-x Nové VO složení/výložník viz tech.zpráva
	B-X-x Výměna VO složení/výložník viz tech.zpráva
	Stávající VO
	Nové kabelového vedení VO vedené v chrániče
	Výměna kabelového vedení VO vedené v chrániče
	Stávající vedení VO
	Nová kabelová chránička 2x pod komunikací
	Výměna kabelové chráničky 2x pod komunikací
	Stávající kabelová chránička pod komunikací
	Nové uzemnění VO
	Výměna uzemnění VO
	Stávající uzemnění

Souřadný systém: S-JTSK Výškový systém: BpV									
REV.	DATUM	ÚČEL VYDÁNÍ	VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	SCHVÁLIL			
0	5/2016	Dokumentace pro provádění stavby	Dvořák		Dvořáková	Dvořák			
ZODP. PROJEKTANT:			Dvořák	PROJEKTOVAL:		Dvořák			
KRAJ:	Ústecký		MĚSTO:	Litvínov					
NAZEV:	REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V UL. HORNÍ, VODNÍ, SKALNÍ V LITVINOVĚ – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE UL VODNÍ								
DATUM:	5/2016	STUPEŇ PD:	DPS;	MĚŘÍTKO:	-				
ČÁST:									
PŘÍLOHA: Situace a schéma zapojení – schéma zapojení						16ZK00018-01-DW-02.0			
INVESTOR	Město Litvínov	ZAKAZKA	16ZK00018-01		FORMAT	A3			