



Váš dopis zn.: P16610067061
ze dne: 16.9.2016
Naše značka: O16610162557/UTPCMO/We
Vyřizuje: **Roland Weiss**
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: 840 111 111, 476 732 509
Email: info@scvk.cz
Datum: 4.10.2016

Jarmila Pernicová
MESSOR s.r.o.
Jana Švermy 11
432 01 Kadaň

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Odvodnění křižovatky Mostecká/Valdštejnská/Studentská, p.p.č. 2555/2, k.ú. Horní Litvínov
Účel vyjádření:	Existence zařízení ve správě SČVK
Zájmové území:	Okres: Most
	Obec: Litvínov
	Část obce, ulice, č.p.: Litvínov, Valdštejnská, Studentská
	Katastrální území, parcelní číslo: Horní Litvínov, 2555/2, 2476/1
Žadatel:	Jarmila Pernicová
Adresa, tel., e-mail	pernicova@messor.cz
Investor:	Město Litvínov
Adresa, tel., e-mail	nám.Míru 1, 436 01 Litvínov
Projektant:	
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření	NE
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.(SČVK) a jejich ochranná pásma. Konkrétně se jedná o:

- **Vodovodní řad LT do DN 500, ochranné pásmo 1,5 m od potrubí**
- **Kanalizační řad KA, BE do DN 500, ochranné pásmo 1,5 m od potrubí**
- **Kanalizační řad KA, BE nad DN 500, ochranné pásmo 2,5 m od potrubí**
(u potrubí nad DN 200, jehož dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se uvedená ochranná pásma zvětšují o 1 m)

Uvedené zařízení je zakresleno v příloze č.1, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace. Zákres liniových vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území. Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytyčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obračejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich části zřízených před nabytím účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Tel.: 840 111 111 • Fax 417 562 585 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace **je nutné** objednat na info@scvk.cz ; tel. 840 111 111.

Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.

Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Poskytnutá informace nenahrazuje stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání příslušného rozhodnutí.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

V ochranném pásmu potrubí nesmí na nepevněném povrchu pojíždět těžká technika; nesmí dojít ke snížení a většímu navýšení nivelety stávajícího povrchu. Požadujeme dodržet při křížení a souběhu vzdálenosti mezi zařízeními min. dle ČSN 73 6005; nad nové zařízení umístit výstražný zákryt.

V ochranném pásmu potrubí nesmí být realizována nadzemní stavba; k zařízení ve správě SČVK musí zůstat zachován příjezd pro techniku.

Případné odvádění srážkových nebo spodních vod **nesmí být zaústěno do kanalizace** vyúsťující do zařízení ve správě SČVK, s výjimkou stávajících napojených uličních vpustí.

Dle zák. 274/2001 Sb. §23 odst. 8 je investor povrchových úprav povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního nebo kanalizačního řadu mající vazbu na terén, s vědomím provozovatele zařízení.


Protokol o vytýčení sítí požadujeme doložit při dalším řízení.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451


153



Roland Weiss

referent technicko-provozní činnosti

Příloha: situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Orientační situace je platná pouze
jako příloha k poskytnutí informace č.

O16610162557

Vystavil: Roland Weiss

Dne: 4.10.2016

1:350

LEGENDA

VODOVOD - plíná

VODOVOD - asfalt

STOKA JEDNOTNÁ

STOKA SPLAŠKOVÁ

STOKA DEŠŤOVÁ

ELEKTRICKÉ VEDENÍ