



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

územní odbor Most
Dělnická 163
434 01 Most



HZSUX005826Q

S4A s.r.o.
Loupnická 176
435 42 Litvínov

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J.
HSUL- 4998-2/MO-2016

VYŘIZUJE/KONTAKT
nprap. Markéta Hájková
tel. 950 415 217, 950 415 010
marketa.hajkova@ulk.izscr.cz

MOST
26.08.2016

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch v ul. Mlýnská v Litvínově
Místo stavby: Litvínov, ul. Mlýnská
Stavebník: Město Litvínov, nám. Míru č.p. 11, Litvínov
Druh dokumentace: stavební povolení, v žádosti neuvedeno
Zpracovatel PD (dokumentace), číslo ČKAIT, PD ze dne (verze): Ing. Bc. Lucie Dvořáková, 0012706, 7/2016

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Most, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 17. 8. 2016 a k této dokumentaci vydává v souladu s § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko s podmínkou.

Podmínka


1. V rámci žádosti o vydání souhlasného závazného stanoviska HZS ÚK, ÚO Most ke kolaudačnímu souhlasu bude mimo jiné předložen doklad o provozuschopnosti 2 ks podzemních požárních hydrantů umístěných v rekonstruovaném prostoru ul. Mlýnská (viz situace stavby), u kterých bude v rámci navržených stavebních úprav provedena úprava nivity.

Poučení

Podle ustanovení § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., si jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponecháváme trvale ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba si vyžádat nové stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.



plk. Ing. Eva Benáková
rada
ředitelka územního odboru Most
HZS Ústeckého kraje

Přílohy

Projektová dokumentace vč. ověřené situace stavby

Rozdělovník

Bez dalších příjemců