

Město Litvínov

náměstí Míru 11

Litvínov, 436 01

odbor investic a regionálního rozvoje

Ing. Andrt Pavel

oddělení investic

Ing. Rambousková Eva

Zápis z projednání projektové dokumentace na akci:
Rekonstrukce multifunkčního hřiště v ul. PKH, 3. ZŠ Litvínov

Přítomni: za investora: Ing. Andrt Pavel a paní Iveta Dunovská
za projektanta: Bc. Rostislav Tomáš, A3 detail s.r.o.
(viz Prezenční listina)

Dne 29.7.2016 byla uskutečněna schůzka za účasti zástupců investora a projektanta zakázky. Důvodem schůzky byla konzultace nad projektovou dokumentací před dokončením.

Projektant seznámil investora s rozpracovanou projektovou dokumentací. Investor byl seznámen s návrhem bouracích prací, při kterých se počítá s odstraněním vodorovných vrstev sportoviště včetně drenážního systému. Dále budou odstraněny kovové výplně oplocení. Východní strana oplocení bude demontována včetně sloupků a prostor resp. náletová zeleň mezi tímto oplocením a novým oplocením volejbalových kurtů bude odstraněna. Na severní a jižní straně budou ponechány dřevěné výplně, doplní se síť.


Podkladem pro projekční práce byla dokumentace skutečného provedení stavby, která byla zapůjčena z odboru nakládání s majetkem. Tato dokumentace však obsahuje řadu chyb, na které projektant poukázal. Jedná se například o větší počet sloupků v oplocení oproti projektu skutečného provedení.

Na základě dalšího projednání jsou zaznamenány následující body a řešení:

- demontují se basketbalové koše a osadí se znovu, rezerva 2 ks nových košů
- odvodnění hřiště – nově změna spádování na obě strany s odtokem do kanálků a napojení na stávající šachtu dešťové kanalizace
- stávající kanálky pro odvod vody budou vyčištěny a prověřena jejich průchodnost
- investor požadujeme doplnit do TZ upozornění na nutnost **údržby hřiště, dodání technických listů povrchu a návody na údržbu od výrobce prostřednictvím dodavatele**

- na straně u plotu volejbalových kurtů se doplní síť
- staré nátěry sloupků i dřevěných výplní se otryskají a provedenou se nové ochranné nátěry
- samotný plot bude ze svařovaných sítí typ PILOFOR SUPER v zelené barvě (s dvojicí vodorovných drátů)
- budou použity pouzdra na sloupky pro volejbal
- stávající betonová podezdívka bude ponechána, nejeví poškození, není třeba sanace
- dokumentace bude předána v 6 ks vyhotovení + CD (výkresy v pdf, dwg) vč. rozpočtu a výkazu výměr.

Zapsal: R. Tomáš



.....
Bc. Rostislav Tomáš

V Litvínově 27.9.2016