


D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

REV.	DATUM	ÚČEL VYDÁNÍ	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
0	10/2016	STUDIE	DVOŘÁK	DVOŘÁKOVÁ	DVOŘÁK

ZODP. PROJEKTANT		DVOŘÁK		PROJEKTOVALI		DVOŘÁK		<div> S4A, s.r.o., www.S4A.cz, info@s4a.cz</div>		
KRAJ		ÚSTECKÝ		MĚSTO		LITVÍNOV				
NÁZEV		K1608 Stavební úpravy komunikací a VO v ul. Janáčkova a Skalní								
DATUM		10/2016		STUPEŇ		STUDIE		MĚŘÍTKO	-	16ZK00030-01-TX-00D
ČÁST		D, DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ								
INVESTOR		MĚSTO LITVÍNOV		ČÍSLO ZAK. INV.:		16ZK00030				

Obsah

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ.....	1
1,Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu.....	3
1.1 - SO 01 Architektonické-stavební řešení.....	3
a, Technická zpráva.....	3
b, Výkresová část.....	3
c, Dokumenty podrobností.....	3
1.2 - SO 01 Stavebně konstrukční řešení.....	3
a, Technická zpráva.....	3
b, Podrobný statický výpočet.....	3
c, Výkresová část.....	3
1.3 - SO 01 Požárně bezpečnostní řešení.....	3
1.4 - SO 01 Technika prostředí staveb.....	4
a, Technická zpráva.....	4
b, Podrobný statický výpočet.....	4
c, Výkresová část.....	4
2,Dokumentace technických a technologických zařízení.....	4
2.1 - SO 01 Veřejné osvětlení.....	4
a, Technická zpráva.....	4
b, Výkresová část.....	8
c, Seznam strojů a zařízení a technické specifikace.....	9

PŘÍLOHY

Výkresy:

Situace nového osvětlení:

16ZK00030-DW-01.1;

Zapojení nového osvětlení:

16ZK00030-DW-02.0;

Ukotvení stožárů nového osvětlení:

16ZK00030-DW-03.1;

Vzorový řez uložení kabelů:

16ZK00030-DW-03.2;

Vzorový řez umístění lamp:

16ZK00030-DW-03.3;

1, Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

Tato dokumentace je pouze dokumentací skutečného stavu s ohledem na změny materiálů a zařízení v případě opravy. Tato dokumentace neřeší souběh a křížení inženýrských sítí a zasahování do ochranných pásem jednotlivých sítí.

V případě opravy či rekonstrukce sítí je nutné zajistit koordinaci se stávajícími sítěmi za přítomnosti zástupců dotčených správců inženýrských sítí.

1.1 - SO 01 Architektonické-stavební řešení

a, Technická zpráva

Neaplikováno.

b, Výkresová část

Neaplikováno.

c, Dokumenty podrobností

Neaplikováno.

1.2 - SO 01 Stavebně konstrukční řešení

a, Technická zpráva

Neaplikováno.

b, Podrobný statický výpočet

Neaplikováno.

c, Výkresová část

Neaplikováno.

1.3 - SO 01 Požárně bezpečnostní řešení

Dokumentace je v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vyhláškou 246/2001 Sb., o požární prevenci. Musí být dodržena vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb v platném znění.

Do stávajících uzávěrů vody a hydrantů nebude zasahováno. Uvedená zařízení nebudou překryta.

S4A, s. r. o.	Tel.: +420 776 06 7575	Bank. spojení: KB
Loupnická 176	Fax:	č.ú.: 35-6887380207/0100
435 42 Litvínov	E-mail: info@s4a.cz	IČO: 27296695
CZ	WEB: WWW.S4A.CZ	DIČ: CZ27296695
VYŘIZUJE: O P	16ZK00030-01-TX-00DV1.0 D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A	Str. 3/9
	TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ.ODT	

Pohyb vozidel Hasičské záchranné služby nebude omezen. Nejedná se o volně ložené kabely a z tohoto hlediska nejsou žádné požadavky z hlediska požární ochrany.

Pozemky do kterých se zasáhne budou uvedeny do předešlého stavu. Podzemní hydranty nebudou překryty.

1.4 - SO 01 Technika prostředí staveb

a, Technická zpráva

Neaplikováno.

b, Podrobný statický výpočet

Neaplikováno.

c, Výkresová část

Neaplikováno.

2, Dokumentace technických a technologických zařízení

Veřejné osvětlení – Stavební objekt - SO 01

2.1 - SO 01 Veřejné osvětlení

a, Technická zpráva

SO 01 - 1 stručný stavebně technický popis celého zařízení,

Provede se náhrada 8 lamp 75001, 75002, 75003, 75004, 75005, 75006, 75007 a 75008 a provede se výměna kabelu mezi těmito lampami až k lampě 75009 a 85002 a dále k RVO 19 – 2 kabely.

SO 01 - 2 Legislativní ustanovení a normy

OZNAČENÍ	POPIS
ZÁKONY ČR	
262/2006 SB.	ZÁKONÍK PRÁCE
309/2006 SB.	ZÁKON KTERÝM SE UPRAVUJÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A O

	ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI ČINNOSTI NEBO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MIMO PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY (ZÁKON O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI)
258/2000 SB.	O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ
177/2006 SB.	O HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ
481/2008 SB.	O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA VÝROBKY
256/2002 SB.	O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH.
183/2006 SB.	ZÁKON O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU (STAVEBNÍ ZÁKON)
124/2000 SB.	KTERÝM SE URČUJÍ VYHRAZENÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ A STANOVÍ NĚKTERÉ PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ JEJICH BEZPEČNOSTI.
185/2001 SB.	O ODPADECH
NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR	
17/2003 SB.	KTERÝM SE STANOVÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA EL. ZAŘÍZENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ VE ZNĚNÍ A 251/2003 SB.
616/2006 SB.	KTERÝM SE STANOVÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY Z HLEDISKA ELEKTRO-MAGNETICKÉ KOMPATIBILITY.
100/2013 SB.	NAŘÍZENÍ VLÁDY, KTERÝM SE MĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 190/2002 SB., KTERÝM SE STANOVÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ VÝROBKY OZNAČOVANÉ CE
329/2002 SB.	KTERÝM SE STANOVÍ VYBRANÉ VÝROBKY K POSUZOVÁNÍ SHODY
352/2000 SB.	KTERÝM SE STANOVÍ ZÁKLADNÍ POŽADAVKY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE NA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
VYHLÁŠKY MINISTERSTEV ČR	
268/2009 SB.	O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA VÝSTAVBU.
17/2003 SB.	POŽADAVKY NA TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ
CÚBP A CBÚ C.324/1990 SB.	O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH.
381/2001 SB.	O PROSTŘEDÍ, KTEROU SE STANOVÍ KATALOG ODPADŮ
383/2001 SB.	O PODROBNOSTECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
NORMY	
ČSN EN 13201-2	OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - ČÁST 2: POŽADAVKY
ČSN EN 13201-3	OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - ČÁST 3: VÝPOČET
ČSN EN 13201-4	OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - ČÁST 4: METODY MĚŘENÍ
ČSN 33 1500	ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY - REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
ČSN 73 6005	PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ.
ČSN 73 6006	OZNAČOVÁNÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ VÝSTRAŽNÝMI FÓLIEMI.
ČSN EN 40.1	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁRY
ČSN EN 60.598	SVÍTIDLA, ČSN EN 60598-2-3 - SVÍTIDLA PRO OSVĚTLOVÁNÍ CEST A ULIC.
ČSN EN 60529 (33 0330)	STUPNĚ OCHRANY KRYTEM (KRYTÍ - IP KÓD).

ČSN 33 0360	ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY. MÍSTA PŘIPOJENÍ OCHRANNÝCH VODIČŮ NA ELEKTR. PŘEDMĚTECH.
ČSN 33 3210	ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY. ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ.
ČSN 33 3320	ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY. ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY.
ČSN 34 3100	BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO OBSLUHU A PRÁCI NA EL. ZAŘÍZENÍCH VČETNĚ VŠECH PLATNÝCH ZMĚN - POSLEDNÍ ZMĚNA „ZMĚNA Z9“ V SOUVISLOSTI S NOVĚ VYDANOU ČSN EN 50110-1 (PLATNOST ČSN 34 3100 DO 30.12.2005).
ČSN EN 50110-1	OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH (VYDÁNA V LISTOPADU 2003).
ČSN EN 50110-2	OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH (NÁRODNÍ DODATKY).
ČSN 35 9754	ZÁVĚRY A KLÍČE PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ HLAVNÍCH DOMOVNÍCH SKŘÍNÍ A ROZVODNÝCH ZAŘÍZENÍ NN UMISŤOVANÝCH V PROSTŘEDÍ VENKOVNÍM.
ČSN 33 2000-	ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY. ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ.
ČSN 33 2000-7-714	ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY - ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ - ČÁST 7: ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ A VE ZVLÁŠTNÍCH OBJEKTECH - ODDÍL 714: ZAŘÍZENÍ PRO VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

A ostatní platné zákonné a normativní ustanovení.

Během výstavby se musí postupovat tak, aby nemohlo dojít k újmě na zdraví a majetku.

SO 01 - 3 Hranice stavby

Hranice stavby jsou dány napojením na stávající stožár veřejného osvětlení 75009 a 85002 a dále napojením na RVO 19 (1x do 75005 a 75004).

SO 01 - 4 Technické údaje

Napěťová soustava: 3PEN, AC 400V/TN-C
Ochrana před úrazem el. proudem: Samočinným odpojením vadné části od zdroje
Příkon rekonstruované části: do 0,65kW
Protokol o určení vnějších vlivů: dle ČSN 33 2000-7-714

Během výstavby musí být dodrženy všechny legislativní požadavky České Republiky a technické normy.

SO 01 - 5 Obecné požadavky a informace

Před vlastní výstavbou je nutné provést vytyčení inženýrských sítí. Zákres sítí je pouze orientační. **Je nutné dbát zvýšené pozornosti při výkopových pracích. Důvodem je souběh a husté uložení inženýrských sítí v oblasti vedení napájení veřejného osvětlení.**

Uzávěry se vstupy nebudou překryty.

Pozemky do kterých se zasáhne budou uvedeny do předešlého stavu. Pozemky do který je

možné zásáhnou jsem vypsány v TZ A.

SO 01 - 6 Požární bezpečnost

Dokumentace je v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vyhláškou 246/2001 S b., o požární prevenci. Musí být dodržena vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Vše v platném znění.

Do stávajících uzávěrů vody a hydrantů nebude zasahováno. Uvedená zařízení nebudou překryta. Pohyb vozidel Hasičské záchranné služby nebude omezen. Nejedná se o volně ložené kabely a z tohoto hlediska nejsou žádné požadavky z hlediska požární ochrany.

Pozemky do kterých se zasáhne budou uvedeny do předešlého stavu. Podzemní hydranty nebudou překryty.

SO 01 - 7 Základní parametry veřejného osvětlení

Propojovací kabel:	CYKY-J 4x16mm ²
Uložení kabelu:	Chránička HDPE/LDPE 75mm ČSN EN 50086-2-4 a Chránička HDPE/LDPE 50mm ČSN EN 50086-2-4
Uložení pod vozovku:	2xChránička HDPE/LDPE 100mm ČSN EN 50086-2-4

Klasifikace dotčené zóny dle ČSN EN 12464-2

Třída osvětlení:	Neaplikuje se.
Druh prostoru:	Neaplikuje se.

SO 01 - 8 Kabelové propojení svítidla

Lampy budou opatřeny svorkovnicí pro připojení maximálně tří (3) kabelů typu CYKY-J 4x16mm². Vlastní světelný zdroj bude jištěn samostatně v každé lampě pojistkou doporučenou výrobcem svítidla (max 6A) a připojen kabelem CYKY-J 3x1,5mm².

Při kladení kabelů musí být dodrženy požadavky normy ČSN 736005/Z4 7/2003- Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 33 2000-5-52 ed. 4/2003 a ČSN 33 2000-7-714.

Uvedení do provozu bude provedeno až po ukončení výstavby a provedení výchozí revizní kontroly dle příslušných norem v platném znění.

SO 01 - 9 typ stožárů a svítidel,

Pro výstavbu VO budou použity tyto typy stožárů a svítidel (označeno B-X-y, kde X je pořadové číslo a y typové provedení):

Typové provedení: B-X-a

Stožár: KL-7,0 - 133/60

Výložník: 0.1 m
Náklon: 20°
Celková výška: 5m (od komunikace)
Svítidlo: [led svítidla Tracon LSJA50W](#)

V zájmovém území se nachází sítě ve správě

CETIN a.s.,;

Technické služby Litvínov, s.r.o.

ČEZ Distribuce a.s.,;

GasNet, s.r.o.,;

ČEZ ICT, a.s.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,;

UPC Česká Republika, a.s.,;

Uvedené sítě v dokumentaci jsou pouze orientační a před vlastní prací je nutné požádat správce sítí o jejich přesné vytyčení. Detail viz situační schéma.

Podmínky správců sítí jsou uvedeny v dokladové části dokumentace .

SO 01 - 10 světelně technický výpočet,

16ZK00030-01-CL-001

SO 01 - 11 napojení na rozvodnou síť NN.

Napojení na rozvodnou síť bude na stávající lampu veřejného osvětlení a také na RVO 19. Napojení bude provedeno kabelem CYKY-J 4x16mm².

b, Výkresová část

situace ve shodném měřítku se situací pozemní komunikace, se zákresem polohy stožárů a kabelových rozvodů a určení polohy zařízení v souřadnicích,

Přílohy č. 16ZK00030-01-DW-1.1;

**SO 01 - 1 *vzorový příčný řez se zákresem schematické polohy zařízení
osvětlení v měřítku vzorového příčného řezu pozemní komunikace,***

Příloha č. 16ZK00030-01-DW-03.3;

Vzorový řez ukotvení:

Příloha č. 16ZK00030-01-DW-03.1;

Vzorový řez uložení kabelů:

Příloha č. 16ZK00030-01-DW-03.2;

SO 01 - 2 *Výkresy stožárů se svítidlem.*

Příloha č. 16ZK00030-01-DW-03.3;

SO 01 - 3 *Schéma zapojení*

Přílohy č. 16ZK00030-01-DW-02.0;

c, Seznam strojů a zařízení a technické specifikace

Seznam strojů a zařízení je součástí společného výkazu výměr pro komunikaci a veřejné osvětlení.