

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

UID:khsuese5ce9c

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 48989/2015
VYŘIZUJE: Kočí Josef MUDr.
TEL.: +420477755460
FAX: +420477755412
E-MAIL: josef.koci@khsusti.cz

DATUM: 16.12.2015

Krušnohorská poliklinika s.r.o.
Žižkova 151
Litvínov
436 01

Věc: Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Podkrušnohorská nemocnice následné péče, ul. Podkrušnohorská 638, Litvínov – stavební úpravy v 1.NP“ – závazné stanovisko k projektové dokumentaci

Na základě Vaší žádosti posoudila Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem předloženou projektovou dokumentaci.

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko.

S projektovou dokumentací stavby „Podkrušnohorská nemocnice následné péče, ul. Podkrušnohorská 638, Litvínov – stavební úpravy v 1.NP“ se

SOUHLASÍ.

Tento souhlas se váže na splnění takto stanovených podmínek:

- Před uvedením stavby do užívání musí být předloženy tyto doklady:
 - doklad, že k rozvodu vody bylo použito potrubí, které odpovídá požadavkům § 5 odst. 4) zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů;
 - výsledek kráceného rozboru pitné vody z nejbližšího místa od napojení. Požadavek vychází z § 4 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody ve znění pozdějších předpisů.
- Hluk a vibrace při stavebních úpravách nesmí překročit hygienické limity pro venkovní i vnitřní prostory. Při stavebních pracích nesmí být okolí stavby a uživatelé sousedních pozemků zatěžováni nadměrnou hlučností a prašností. Tato podmínka vyplývá z požadavků ustanovení § 30 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a z požadavků ustanovení § 11 nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
- Požadavky týkající se parametrů pracovního prostředí (osvětlení, větrání včetně odvětrání hygienických zařízení) musí být před zahájením užívání stavby objektivizovány měřením. a musí být doložen protokol o splnění požadavků §41, §42, 45 a §54 Nařízení vlády č.361/2007 Sb.

Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace pro stavební povolení řeší stavební úpravy v 1. NP v objektu nemocnice následné péče na adrese Podkrušnohorská 638, Litvínov. Stávající prostory sloužily jako ordinace pro lékaře a nově budou upraveny pro provoz lůžkové jednotky nemocnice následné péče.

TELEFON
477755110, 477755111

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB ÚL 8327411/0710

IČO
71009183

FAX
477755112

ID DATOVÉ SCHRÁNKY
8p3ai7n

e-mail
e-podatelna@khsusti.cz

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210
ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel. 477 755 610
ú.p. Teplice, Jiřího Wolkera 4, 416 65, tel. 477 755 710

ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510
ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310
ú.p. Most, J.E.Purkyně 270/5, 434 64, tel. 477 755 410

Jde o zděný objekt tvořený dvěma vzájemně propojenými křídly. Stavební úpravy se týkají 1. NP pravého křídla., kde bude nově vybudováno 10 pokojů (7 jednolůžkových a 3 dvoulůžkové). Součástí oddělení je sesterna, koupelna a sociální zařízení (dva záchody pro osoby se sníženou schopností pohybu). Zázemí objektu je umístěno v suterénu a ve 2. až 4. podlaží jsou pokoje pro pacienty.

Investorem je Krušnohorská poliklinika s.r.o., Žižkova 151, 436 01 Litvínov, IČO 25030302

Upozorňujeme, že dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. je nezbytné zahrnout podmínky uvedené ve výroku tohoto závazného stanoviska do rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.



MUDr. Josef Kočí
vedoucí protiepidemického oddělení
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
územní pracoviště Most

**Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
Protiepidemické oddělení
územní pracoviště Most
J.E. Purkyně 270/5, 434 64 Most**