

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
k veřejné zakázce malého rozsahu
„RHB SO 001 – 1. NP, č. m. 1048 - 1057 – stavební úpravy“

Vážení,
na základě dotazů vznesených k veřejné zakázce malého rozsahu „RHB SO 001 – 1. NP, č. m. 1048 - 1057 – stavební úpravy“ doplňujeme požadované informace.

1.
“Úprava podhledů při zdění příčky“

Zde předpokládáme, že ukončení příčky u podhledu bude vyžadovat jistou pečlivost. Případné oblepení nebo očištění původních ploch, dotmelení mezery apod. a tak je to dáno jako R položka (soubor).

Ve výkazu bylo opomenuto pomocné lešení, nutno docenit!

2.

V Části I. položka č. 20 stavebních úprav, ale i v Části III. položka č. 18

Hmota preciso Speed je na vyrovnaní nerovností po odstranění původní dlažby, důvod je že je levnější než rychle schnoucí lepidlo, min. tl. je 2mm max. tl. pro jednu vrstvu je 30mm.

Tl. bude odvislá od nerovnosti podkladu po odstranění dlažby, předpoklad je že by neměla přesáhnout 10mm.

Kontakt na technologa fy. Baumit p. Hlaváček 727 952 793

V Litvínově dne 9.6.2017

KRUŠŇOHORSKÁ POLIKLINIKA s.r.o.
ŽIŽKOVA 151, 436 01 LITVÍNŮV
IČO 250 30 802
š.ú. 199944680227/0100 KB Litvínov
Krušňohorská poliklinika s.r.o.
Ing. Hana Sošková, jednatelka