

na povrchu pod stropem v úrovni stáv. inženýrských sítí

HOP

2x Equipotencionální přípojnice DEHN typ. K12, š/v/hl 59/191/35mm, 10x 2,5–95mm²

FeZn pr. 10 mm
uzemňovací soustava objektu

CY 35 ž/zel
HDS

CY 35 ž/zel
RE pensión

CY 35 ž/zel
RH pensión

CY 16 ž/zel
RE1

CY 16 ž/zel
RE1+RSS

CY 10 ž/zel
RB1

CY 10 ž/zel
RB2

CY 10 ž/zel
RB3

CY 10 ž/zel
RB4

CY 10 ž/zel
RB5

CY 10 ž/zel
RB6

CY6 ž/zel
SEK


CY6 ž/zel
plynové potrubí + překlenutí plynoměru

CY 16 ž/zel
výměník + kovové rozvodu vody

CY 16 ž/zel
stáv. kovová kanalizace

CY 16 ž/zel
požární vodovod

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátka Tomáš Ing.		
Projektant	Kolář František Ing.	Technická kontrola			
<div> BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div>	ZAKÁZKA: Adaptace prostor 1.NP penzionu pro seniory Vodní, č.p. 872, pro bydlení - projektová dokumentace ČÁST (SO, PS): Dokumentace realizace stavby Dokumentace objektů Slaboproudá a slaboproudá zařízení OBSAH: Schema hlavní ochranné přípojnice HOP OBJEDNATEL: Město Litvínov			Počet A4 1	Pořadové číslo 7
				Stupeň projektu PST	
				Datum dokončení 15.01.2017	
				Číslo zakázky 8588-26	
				Číslo archivní: BPO 6-95344	