



Váš dopis zn.: P17610072613
ze dne: 4.10.2017
Naše značka: O17610236949/UTPCMOWe
Vyřizuje: **Roland Weiss**
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 12.10.2017

S4A,s.r.o.
Loupanická 176
436 01 Litvínov

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	K1708 Pěší propojení komunikací u nového parkoviště v ul. Bezručova v Litvínově.
Účel vyjádření:	k projektové dokumentaci - studie, chodník, hřiště
Zájmové území:	Okres: Most
	Obec: Litvínov
	Část obce, ulice: Litvínov, Bezručova
	Katastrální území, parcelní číslo: Horní Litvínov, 1397/11 a 1397/12
Žadatel:	Ing.Lucie Dvořáková,
Adresa, tel., e-mail	Loupanická 176, Janov, 608 830 872, lucie.dvorakova@s4a.cz
Investor:	Město Litvínov
Adresa, tel., e-mail	nám.Míru 11, Litvínov
Projektant:	S4A, s.r.o., Ing. Dvořák
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření	SCVKZAD1550
Platnost vyjádření:	<i>jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)</i>

Navržené řešení: nová zámková dlažba, betonové šlapáky zatravněná plocha místo asfalt.plochy, asfaltový kryt, odstranění beton.panelů.

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.(SČVK) a jejich ochranná pásma. Konkrétně se jedná o:

- Vodovodní řady LT, PE do DN 500, ochranné pásmo 1,5 m od potrubí

Uvedené zařízení je informativně zakresleno v příloze předchozího vyjádření zn.SCVKZAD1550. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich části zřízených přede nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace **je nutné** objednat na info@scvk.cz ; tel. 840 111 111.

Pro provádění činností v ochranném pásmu zařízení ve správě SČVK požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Tel.: +420 601 267 267 • Fax: +420 417 562 585 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.

Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

V ochranném pásmu potrubí nesmí na nezpevněném povrchu pojíždět těžká technika.

V ochranném pásmu potrubí nesmí být realizována nová nadzemní stavba. K zařízení ve správě SČVK musí zůstat zachován příjezd pro techniku.

Dle zák. 274/2001 Sb. §23 odst. 8 je investor povrchových úprav povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu mající vazbu na terén, s vědomím provozovatele zařízení.

Souhlasíme s doloženou projektovou dokumentací stavby **Pěší propojení komunikací u nového parkoviště v ul. Bezručova v Litvínově, K 1708.**

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

153



Roland Weiss

referent technicko-provozní činnosti