



Váš dopis zn. : SCVKZAD5182
ze dne: 13.7.2017
Naše značka O17610176002/OTPCMO/We
Vyřizuje: **Roland Weiss**
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 26.7.2017

ENIMA PRO a.s.
Široký vrch 364
434 01 Most

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Revitalizace Janovského potoka a mostků, Litvínov
Účel vyjádření:	Ostatní, k dokumentaci DSP stavby – objektů SO01, SO02 a SO03
Zájmové území:	Okres: Most, SO03
	Obec: Litvínov
	Část obce, ulice : Janov, Janovská, Loupnická
	Katastrální území, parcelní číslo: Hamr u Litvínova, 1058/1
Žadatel:	ENIMA PRO a.s., IČ: 26190338, Ladislav Dobiáš
Adresa, tel., e-mail	723 413 292, lada.dobias@seznam.cz
Investor:	Město Litvínov
Adresa, tel., e-mail	nám.Míru 11, Litvínov
Projektant:	ENIMA PRO a.s.
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	O16610062527/OTPCMO/We
Platnost vyjádření:	<i>jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)</i>

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.(SČVK) a jejich ochranná pásma. Konkrétně se v ul.Janovská jedná o:

- **Vodovodní řad PE 110, ochranné pásmo 1,5 m od potrubí**

Uvedené zařízení je zakresleno v příloze č.1, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace. Zákres liniových vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území. Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytýčením přímo na místě. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na info@scvk.cz ; tel. 840 111 111.

Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Tel.: +420 601 267 267 • Fax: +420 417 562 585 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti, kontakt : F.Mocko, tel.724 357 542, info@scvk.cz. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

V ochranném pásmu potrubí nesmí na nezpevněném povrchu pojíždět těžká technika ;

K zařízení ve správě SčVK musí zůstat zachován příjezd pro techniku.

Potrubí vodovodu bude v objektu mostu opatřeno tepelnou izolací.

Souhlasíme s doloženou PD Revitalizace Janovského potoka a mostků, Litvínov, objektů SO01, SO02, SO03.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovské 1589

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

153



Roland Weiss

referent technicko-provozní činnosti

Příloha: situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Orientační situace je platná pouze
jako příloha k poskytnutí informace č.

O17610176002

Vystavil: Roland Weiss

Dne: 26.7.2017

1:500

Formát: A4

Strana: 1 / undefined

LEGENDA

VODOVOD: pitná
VODOVOD: surová
STOKA JEDNOTNÁ
STOKA SPLAŠKOVÁ
STOKA DEŠŤOVÁ
ELEKTRICKÉ VEDENÍ