



Technické služby Litvínov s.r.o.

S.K. Neumanna 1521, 436 01 Litvínov
IČO : 25423835, DIČ : CZ25423835

Váš dopis zn.:

Ze dne: 15.4.2016

ENIMA a.s.

Bělohorská 193/149

169 00 Praha 6 - Břevnov

Vyřizuje: Technik VO

Petr Erlitz

Mobil: 734407225

E-mail: erlitz@tslitvinov.cz

Věc: Vyjádření k existenci sítí pro stavební řízení

Akce: „Rekonstrukce Janovského potoka a mostku v ulici Mlýnská“

Souhlasíme s výše uvedenou stavbou.

Technické služby Litvínov s.r.o. má na zájmovém území uloženy kabelové trasy a zařízení veřejného osvětlení, pokud v tomto místě dojde ke styku se zařízením veřejného osvětlení, požadujeme dodržení těchto podmínek.

- 1 – Před zahájením zemních nebo jiných prací investor zajistí přímo na staveništi vytyčení polohy podzemního vedení kabelové trasy veřejného osvětlení.
- 2 – Při provádění prací učinit veškerá opatření tak, aby se těmito pracemi předešlo poškození vedení kabelové trasy veřejného osvětlení.
- 3 – Uvédomit Technické služby Litvínov s.r.o. o zahájení prací 15 dnů předem.
- 4 – Upozornit pracovníky při výkopu zemních prací na to, aby dbali co nejvyšší opatrnosti.
- 5 – Odkryté zařízení veřejného osvětlení musí být řádně zabezpečeno před poškozením, každé poškození musí být neprodleně naší společnosti nahlášeno. Veškeré náklady na opravu nebo přeložku kabelu a zařízení veřejného osvětlení hradí investor v plné výši.
- 6 – Zemina pod vedením musí být hutněna a před zakrytím vedení a záhozem musí být Technické služby Litvínov s.r.o. vyzvána k provedení kontroly vedení veřejného osvětlení, zda není viditelně poškozeno. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku.
- 7 – Musí být dodržena ČSN 736005 zemní práce a ČSN prostorová úprava vedení technického vybavení.
- 8 – Ukončení prací musí být písemně oznámeno Technickým službám Litvínov s.r.o.
- 9 – V příloze zasíláme orientační zakres kabelového vedení veřejného osvětlení.
- 10 – Zařízení a kabelové trasy veřejného osvětlení musí být respektované.

S pozdravem

V Litvínově

Dne: 18.4. 2016

Technik VO: Petr Erlitz

Technické služby Litvínov

S.R.O.

S.K. Neumanna 1521, 436 01 Litvínov

IČO: 25 42 38 35

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí n/L., oddíl C, vložka 17505


tel.: 476 111 921, 476 111 644

fax: 476 111 780


<http://www.tslitvinov.cz/>

Bankovní spojení: KB Litvínov, č.ú.: 78-7166740297/0100

Technické služby Litvínov
s.r.o.
S.K. Neumannova 1521, 466 01 Litvínov
IČO: 25 42 36 35 ©



Technické služby Litvňov
S.R.O.
S.K. Neumannova 1521, 468 01 Litvňov
IČO: 25 42 38 35



Petr Erlitz

Od: vlasakova.dlprojekt@seznam.cz
Odesláno: 15. dubna 2016 9:26
Komu: vuss.litomerice@seznam.cz; erlitz@tslitvinov.cz
Předmět: žádost o vyjádření pro Rekonstrukci Janovského potoka a mostku v ulici Mlýnská
Přílohy: janovský potok sit.-Model.pdf; mostek Mlýnská-Model.pdf

Dobrý den,

dovoluji si Vás tímto požádat o Vaše stanovisko z hlediska existence

Vašich sítí pro stavební řízení na akci – rekonstrukce Janovského potoka a mostku v ulici Mlýnská.

Zájmové území s parcelními čísly je zakreslené v připožené situaci stavby, k.ú. Janov u Litvínova.

Předem děkuji za kladné vyřízení

--

Přeji pěkný den
za projekční kancelář
Petra Vlasáková

firma:
ENIMA PRO a.s.
adresa:
Bělohorská 193/149
169 00 Praha 6 - Břevnov
doručovací adresa:
Široký vrch 364
434 01 Most

tel.: 602 680 401
email: vlasakova.dlprojekt@seznam.cz

=

