

Váš dopis zn.:
Ze dne: 13.07.2017
Naše zn.: POH/32136/2017-2/201100

Ing. Jan Jirásek
Stromovka 4709
430 01 Chomutov

Vyřizuje: Ing. Vojtěchovský
Tel.: 474 636 629
Mobil: 604 850 880
E-mail: vojtechovsky@poh.cz

Datum: 27.07.2017

Kontaktní
adresa: Závod Chomutov, Spořická 4949, 430 46 Chomutov

Revitalizace Janovského potoka a mostků, Litvínov na p.p.č. 1058/1 v k.ú. Janov u Litvínova

K Vaší žádosti ze dne 13. července 2017 o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi dne 14. července 2017, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

S navrhovaným řešením a s vydáním stavebního povolení souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Během výstavby nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
2. Koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem, veškerý vybouraný i stavební materiál napadaný do koryta toku bude okamžitě odstraněn na náklad investora stavby.
3. Do toku pod stavbou budou po dobu stavby umístěny dvě přehrážky ze sorpčních materiálů (např. sorpční hadi) k minimalizaci rizika úniku ropných látek a ke zmenšení odtoku NL (nerozpuštěných látek) zvláště v období provádění zemních prací.
4. Po výběru zhotovitele bude vypracován havarijní plán stavby podle vyhl. 450/2005 Sb. a povodňový plán stavby dle TNV 75 2931 „Povodňové plány“. Tyto plány budou předloženy Povodí Ohře, státnímu podniku, závodu Chomutov k vyjádření a poté budou schváleny příslušným vodoprávním úřadem. To vše ještě před zahájením stavby.
5. Koryto vodního toku včetně jeho okolí budou po skončení prací uvedeny do původního stavu.
6. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno našemu provozu v Teplicích (Ing. Gučík, tel. 608 462 203, gucik@poh.cz).
7. Povodí Ohře, státní podnik nepřevzme do své správy žádné nově budované konstrukce, nebude na nich provádět údržbu a neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy, a to jak v průběhu stavby, tak i při jejím užívání.



Upozorňujeme, že předmětná akce není revitalizací vodního toku ve smyslu nápravy nevhodně provedených úprav s cílem obnovy původního, přírodně blízkého stavu koryta a přirozené funkce vodních ekosystémů.

Předmětem vyjádření je rekonstrukce koryta Janovského potoka (IDVT 10232527, ř.km 0,036 – 0,144), na p.p.č. 1058/1 v k.ú. Janov u Litvínova. Vodní tok je ve správě města Litvínov. Předmětný úsek toku se nachází v ul. Lounnická ve vzdálenosti cca 36 m od soutoku potoka s tokem Lounnice. V rámci SO 01 – Rekonstrukce koryta bude provedena rekonstrukce břehových zdí v souhrnné délce cca 72 m, spočívající v jejich rozebrání a realizaci zdí nových z lomového kamene, vyzděných na cementovou maltu. V části úseku koryta pod mostkem a od mostku po stupeň v ř. km 0,100 bude rekonstrukce provedena jak na levém, tak na pravém břehu koryta, v úseku nad stupněm pak pouze na levém břehu.

POH/32136/2017-2/201100/2

Konstrukce, které nejsou dotčeny rozebíráním, budou dodatečně stabilizovány doplněním základového zdiva a chybějícího zdiva nad úrovní projektované nivelety dna. Zbývající část zdí bude očištěna tlakovou vodou, spárovací hmota ze spár bude vysekána a zdivo bude znovu vyspárováno. Stabilizace dna bude provedena kamennou rovnatinou spolu s úpravou podélného sklonu vložení zděných stupňů a prahů. V úseku koryta mezi mostkem a stávajícím stupněm v ř. km 0,100 a v celé délce krytého profilu pod komunikací v ul. Janovská, bude dno stabilizováno kamennou dlažbou do betonu. Součástí akce je rekonstrukce dvou propustků (SO 02 Propustek I a SO 03 Propustek II) a jednoho mostku (SO 04 Mostek Hamr). PD zpracoval Ing. Jan Jirásek. Investorem akce je město Litvínov. Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod „Loupnice od pramene po ústí do toku Bílina“, ID OHL_0790. ČHP 1-14-01-0055-0-00.

S pozdravem

  **Povodí Ohře, státní podnik**
závod Chomutov
Společná sídla Chomutov 430 46
IČ: 70889988 DIČ: CZ70889988
web: www.poh.cz

Ing. Petr Kaška
vedoucí technické skupiny
zástupce ředitele závodu Chomutov

Příloha

DSP (Ing. Jan Jirásek, 06/2017, paré č. 7)

Rozdělovník

PR – VR
Provoz Teplice
Vlastní

VHE 231 2343

1-14-01-005

GIS 795319 / 979411