



HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU:

- . STĚNY MUSÍ UMOŽNIT KOTVENÍ OPĚRNÝCH MADEL V RŮZNÝCH POLOHÁCH S NOSNOSTÍ min.150KG
- . PODLAHA PROTISKLUZNÁ
- . min. ROZMĚR KABINY 1800/2150mm, PŘI REKONSTRUKCÍCH LZE ZMENŠIT NA 1600/1600mm
- . ŠÍŘKA DVEŘÍ min.800mm, U BYTŮ A OBYTNÝCH ČÁSTÍ STAVEB 900mm
- . DVEŘE SE MUSÍ OTEVÍRAT VEN, Z VNITŘNÍ STRANY VODOROVNÉ MADLO v.800-900mm, ZÁMEK ODJISTITELNÝ ZVENKU
- . VYBAVENÍ:
ZÁCHODOVÁ MÍSA - HORNÍ HRANA SEDÁTKA min.460mm
UMYVADLO SE STOJÁNKOVOU VÝTOKOVOU BATERIÍ S PÁKOVÝM OVLÁDÁNÍM, HORNÍ HRANA 800mm
OPĚRNÁ MADLA-3ks
PO OBOU STRANÁCH MÍSY VE VÝŠCE 800mm + VEDLE UMYVADLA SVISLÉ MADLO DÉLKY 500mm
ZRCADLO V ROZSAHU 900-1800mm NAD PODLAHOU
HÁČEK NA ODĚVY v.1000mm
KOŠ NA ODPADKY
- . OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNO NA STRANĚ, ZE KTERÉ JE VOLNÝ PŘÍSTUP K ZÁCHODOVÉ MÍSE, max.1200mm NAD PODLAHOU. SPLACHOVACÍ ZAŘÍZENÍ UMÍSTĚNÉ NA STĚNĚ MUSÍ BÝT V DOSAHU OSOBY SEDÍCÍ NA ZÁCHODOVÉ MÍSE
- . V DOSAHU ZÁCHODOVÉ MÍSY A TO VE v.600-1200mm NAD PODLAHOU A TAKÉ V DOSAHU Z PODLAHY A TO max.150mm NAD PODLAHOU MUSÍ BÝT OVLADAČ SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU NOUZOVÉHO VOLÁNÍ



INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Zátka Tomáš Ing.		1:100,25
Projektant	Kubaštová Zdeňka Ing.		Schválil			
<div></div> <div>BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV</div> <div>Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416</div> <div>projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div>	<div><div>ZAKÁZKA:</div><div>B 1613 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) - projektová dokumentace</div><div><div>Dokumentace pro realizaci stavby</div><div>Lesánek</div><div>Architektonicko konstrukční část</div></div><div><div>ČÁST (SO,PS):</div><div></div></div><div><div>OBSAH:</div><div>WC pro imobilní - typový výkres</div></div><div><div>OBJEDNATEL:</div><div>Město Litvínov</div></div></div>	Počet A4	Pořadové číslo			
		2	9			
		Stupeň projektu				
		PST				
		Datum dokončení				
25.05.2017	Číslo zakázky	8678-26				
		Číslo archivní:	BPO 3-97120			