



LEGENDA ZNAČENÍ

- Plynovodní potrubí
- KV Kulový vypouštěcí ventil
- UV Uzavírací ventil

Materiál:
Vnitřní vedení: lisované potrubí Cu a svařovaná ocel
potrubí opatřeno celoplošným nátěrem žluté barvy

Poznámky:
Na patě stoupačky a stoupacím potrubí bude osazen bezpečnostní uzavírací ventil
Při průchodu konstrukcí bude na plyn osazena ocelová chránička
V místnosti doporučuji nainstalovat čidlo na únik plynu - návaznost na profesi SIL a SLP
Nutno vyvrtat nový prostup ve stropní konstrukci - DN110

Rozvody budou ukončeny u pracovních stolů s kulovým ventilem a napojené na pružnou hadici

Výškový systém: lokální ±0,000 = čistá výška podlahy

ZAKÁZKA:			
Stavební úpravy učebny chemie a adaptace učebny biologie			
Adresa: Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov		Č. KOPIE:	MĚŘITKO: 1:50
OBSAH: Biologie – půdorys 1.NP PLYNOVOD			
DÍL: Z T I	Č.VÝKR.: Z-14	DATUM:	04/2016
		FORMÁT:	2 x A4
		STUPEŇ:	DSP
KRESLIL: Ing.arch. Filip Müller	AUTORIZOVAL: Ing. Oldřich Slonek (ČKAIT 0400727)		