



LEGENDA ZNAČENÍ

- Vypínač jednoduchý
- Svítidlo stropní
- Svítidlo nástěné
- Pohybový senzor 360°
- Pohybový senzor 180°
- Ventilátor kruhový do potrubí 100m3/hod

VÝŠKA VYPÍNAČŮ cca 1,2 m NAD PODLAHOU.

EL. INSTALACE SE PROVEDE KABELY TYPU CYKY (osvětlení 3x1,5mm2).

KABELY SE ULOŽÍ POD OMÍTKU.

NOVÁ ZAŘÍZENÍ PŘIPOJIT KE STÁVAJÍCÍM ELEKTRICKÝMOKRUHŮM

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Č.M. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA m² | Poznámka                 |
|------|-----------------|-----------|--------------------------|
| 105  | Vstupní hala    | –         |                          |
| 106  | Chodba          | 4.90      |                          |
| 107  | Chodbička       | 1.60      |                          |
| 108  | Umyvadlo        | 1.90      | Ker. obklad do v =2000mm |
| 109  | WC              | 1.40      | Ker. obklad do v =2000mm |
| 110  | Bezbariérové WC | 2.20      | Ker. obklad do v =2000mm |
| 111  | WC              | 1.40      | Místnost je zrušena      |
| 112  | Úklid           | 2,9       |                          |
| 113  | Chodba          | –         |                          |

1+PE+N ≈50 Hz 230V TN-S

Výškový systém: lokální ±0,000 = čistá výška podlahy

|  |   |           |                      |
|--|---|-----------|----------------------|
| ZAKÁZKA: Zajištění bezbariérové dostupnosti hygienického zázemí<br>v budovách Scholy Humanitas v Litvínově |   |           |                      |
| Adresa: Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov  |   | Č. KOPIE: | MĚŘITKO:<br><br>1:50 |
| OBSAH:<br><br>Hygienické zázemí<br>Hlavní budova   |   |           |                      |
| DÍL:<br><br>ELEKTRO  | Č. VÝKR.:<br><br>E-02                                   | DATUM:    | 10/2016              |
|  |   | FORMÁT:   | 2 x A4               |
| KRESLIL:<br><br>Ing.arch. Filip Müller   | AUTORIZOVAL:<br><br>Ing. Oldřich Slonek (ČKAIT 0400727) |           |                      |
|  |   | STUPEŇ:   | DSP                  |