



VÝŠKA VYPÍNAČŮ cca 1,2 m NAD PODLAHOU.

EL. INSTALACE SE PROVEDE KABELY TYPU CYKY (osvětlení 3x1,5mm²).
KABELY SE ULOŽÍ POD OMÍTKU.

NOVÁ ZAŘÍZENÍ PŘIPOJIT KE STÁVAJÍCÍM ELEKTRICKÝMOKRUHŮM

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	Poznámka
101	Prostor schodiště	–	Místnost není stavbou dotčena
102	Hala	25.10	
103	Chodba	–	Místnost není stavbou dotčena
104	Chodba	–	Místnost není stavbou dotčena

LEGENDA ZNAČENÍ

- Vypínač jednoduchý
- Svítidlo stropní
- Svítidlo nástěné
- Pohybový senzor 360°
- Pohybový senzor 180°
- Ventilátor kruhový do potrubí 100m3/hod

1+PE+N ≈50 Hz 230V TN-S

Výškový systém: lokální ±0,000 = čistá výška podlahy

ZAKÁZKA: Zajištění bezbariérové dostupnosti hygienického zázemí v budovách Scholy Humanitas v Litvínově			
Adresa: Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov		Č. KOPIE:	MĚŘITKO: 1:50
OBSAH: Nový vstup Hlavní budova			
DÍL: ELEKTRO	Č.VÝKR.: E-01	DATUM:	10/2016
		FORMÁT:	2 x A4
KRESLIL: Ing.arch. Filip Müller	AUTORIZOVAL: Ing. Oldřich Slonek (ČKAIT 0400727)	STUPEŇ:	DSP