

ROZVADĚČ R4

- * NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
- * OCHRANA:
- * TYP:
- * INSTALOVANÝ PŘÍKON:
- * SOUDOBOST:
- * SOUDOBÝ PŘÍKON:
- * VÝPOČTOVÝ PROUD:
- * PŘÍVOD:
- * VÝVODY:
- * ROZMĚRY ROZVADĚČE:
- * KRYTÍ:
- * KOMPENZACE:

400/230V, AC 50Hz,TN–S
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE 36 MODULŮ
CELKEM P_i = 12kW
B = 0,7
P_s = 8,4kW
I_v = 13A
HOREM
HOREM
HOREM
IP20
NENÍ

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL	
T.BEHINA		T.BEHINA		T.BEHINA	
INVESTOR:		Město Litvínov, Náměstí Míru 11, Litvínov			
KRAJ :		Ústecký		OBEC: Litvínov	
ČÁST PD:		D1.4 - Elektroinstalace			
AKCE:		<div>Stavební úpravy vnitřních prostor</div> <div>MŠ Ladova č.p.1676 V Litvínově</div> <div>a úprava stávající komunikace k altánku</div> <div>1.etapa - Bezbarierový přístup, vybudování imobilního WC</div>			
OBSAH:		Schema rozvaděče R4		<div>Tomáš Behina</div> <div>Samostatný projektant elektro</div> <div>Bitovzeves 125, 440 01 Louny</div> <div>IČO 63756943, DIČ 206-7409282793</div> <div>Tel.: 608 96 41 97, behina@atlas.cz</div>	
VÝKRES Č.:		D1.4-08			

