



Váš dopis zn.: P18610023992
ze dne: 27.3.2018
Naše značka: O18610092578/UTPCMO/We
Vyřizuje: **Roland Weiss**
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: 840 111 111, 417 807 746
Email: info@scvk.cz
Datum: 10.4.2018

Ing. Antonín Wachtel
wachtela@seznam.cz

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby a staveb s ní souvisejících

Název akce:	Osazení Lapolu do instalace kanalizačních rozvodů u objektu č.p.1676 v ul. Ladova, Litvínov.
Účel vyjádření:	Ostatní, k projektové dokumentaci pro stavební řízení
Zájmové území:	Okres: Most
	Obec: Litvínov
	Část obce, ulice, č.p.: Litvínov, Ladova, 1676
	Katastrální území, parcelní číslo: Horní Litvínov, 2186/6, 2185/6, 2185/16
Žadatel:	Ing. Antonín Wachtel
Adresa, tel., e-mail	777 302 752, wachtela@seznam.cz
Investor:	Město Litvínov
Adresa, tel., e-mail	nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
Projektant:	Ing. Antonín Wachtel
Vlastník dotčené IS	Severočeská vodárenská společnost a.s.
Předchozí vyjádření	SCVKZAD14816, O18610025819/UTPCMO/We
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

na vnitřní kanalizační větví odvádějící vody z kuchyně bude instalován nový lapák tuků typu OTP velikosti 2. Tento bude uložen na betonovou desku a bude obetonován.

Napojení Lapolu bude řešeno na stáv. kanalizační přípojce. Trasa přípojky není v evidenci SČVK. Místo napojení na uliční stoku lze zjistit u technika provozu kanalizace p. Kostohryze (Boris.Kostohryz@scvk.cz).

Požadujeme dodržení podmínek:

- 1. Z důvodu instalace předčistícího zařízení, musí být sepsán a podepsán dodatek ke smlouvě o odvádění odpadních vod (OM číslo 608008249), ve kterém budou stanoveny podmínky, za kterých je možno předčistěné odpadní vody do kanalizace vypouštět (pravidelné vzorkování apod.).**
- Budou dodržovány podmínky platného řádu kanalizace Litvínov, zejména požadujeme zajistit nepřekročení přípustných limitů (viz. příloha) míry znečištění odpadních vod odváděných do veřejné kanalizace.
- Pro možnost kontroly jakosti odváděných odpadních vod do kanalizace, zřídí před zaústěním do kanalizace vhodné vzorkovací místo (např. kanalizační šachtu).
- Ze vzorkovacího místa musí být nejméně 2 x ročně odebírány vzorky, které budou podrobeny kontrolnímu rozboru v akreditované laboratoři. Požadujeme, aby vzorky byly odebírány výhradně nezávislou osobou z laboratoří. Výsledky rozborů a protokoly o odběrech musí být archivovány min. po dobu pěti let u majitele mycích boxů a v případě potřeby předloženy ke kontrole.

5. Provozování předmětné stavby musí být prováděno v souladu s pokyny na obsluhu a údržbu dle výrobce odlučovače látek a na základě schváleného provozního řádu.

7. Při kolaudaci požadujeme doložit zkoušku těsnosti kanalizační přípojky, rozvodů kanal.potrubí a napojeného zařízení.

Při dodržení uvedených podmínek souhlasíme s vydáním povolení ke stavbě Osazení Lapolu do instalace kanalizačních rozvodů u objektu č.p.1676 v ul. Ladova, Litvínov.

Při kolaudaci budeme požadovat doložit protokol o revizi kanalizační přípojky (objednat u provozu kanalizace, spol. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – SČVK; info@scvk.cz)., dále doložit těsnost rozvodů kanalizačního potrubí, napojeného zařízení a výsledek rozborů vypouštěných odpadních vod.

Požadujeme, aby investor stavby přizval zástupce SČVK ke kolaudaci stavby, kontakt - info@scvk.cz .

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s

415 50 Teplice, Přítokská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

153



Roland Weiss

referent technicko-provozní činnosti

Příloha: dodatek ke smlouvě o odvádění odpadních vod

Dodatek ze dne

ke SMLOUVĚ O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD č. 68009056

(dále jen „Smlouva“) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.274/2001 Sb. v platném znění, o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, mezi následujícími smluvními stranami:

Provozovatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Přítkovská 1689 415 50 Teplice IČ: 49099451	Odběratel: Město Litvínov Nám Míru 11 436 01 Litvínov IČ: 00266027
--	---

ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYŽADUJÍCÍCH PŘEDČIŠTĚNÍ

Odběratel produkuje odpadní vody, které před vypuštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu vyžadují k dodržení povoleného maximálního znečištění odpadních vod daného platným kanalizačním řádem pro kanalizační systém Litvínov předčištění. Odpadní vody odběratele jsou předčišťovány v lapáku tuků OTP velikost 2. Odpadní vody vznikají provozem mateřské školy (provoz kuchyně) v ulici Ladova č.p. 1676, ve městě Litvínov.

Provozovatel souhlasí s vypouštěním předčištěných odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu za podmínek, kterými se doplňuje Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod v části I. a v části VIII. takto:

1. Kvalita odpadních vod vypouštěných do kanalizace bude ve všech ukazatelích splňovat limity povolené platným kanalizačním řádem pro kanalizační systém Litvínov v aktuálním znění.
Aktuální znění platného kanalizačního řádu je k dispozici na webových stránkách provozovatele.
2. Kontrolu kvality odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu bude dle § 18 odst. 2 zákona 274/2001 Sb. provádět na své náklady odběratel:
 - Kontrola kvality odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu bude prováděna s četností 4x ročně (1krát za 3 měsíce)
 - Vzorek bude odebírán v šachtě za odlučovačem
 - Typ vzorku: dvouhodinový slévaný vzorek dle nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb. v platném znění
 - Odběry vzorků provede odborně způsobilá osoba
 - Kvalita OV bude sledována v ukazatelích: EL, NL, CHSK_{Cr}, BSK₅, pH
 - Rozbor vzorků bude prováděn v akreditované laboratoři

- O výsledcích rozborů bude odběratel průběžně a nejméně 1x ročně informovat Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Teplice
3. V případě potřeby bude provozovateli kanalizace umožněn vstup do areálu k odebrání kontrolního vzorku a kontrole kanalizační přípojky a předčistícího zařízení.
 4. V případě havárie v areálu odběratele, při níž dojde ke vniku nebo bude hrozit vnik nedovolených látek do veřejné kanalizace, bude odběratel neprodleně informovat provozovatele kanalizace na telefonním čísle 840 111 111.

Nedodržení výše stanovených podmínek je považováno za nedodržení kanalizačního řádu a je posuzováno jako neoprávněné vypouštění dle Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Za neoprávněné vypouštění může být odběrateli uložena smluvní pokuta dle článku IX. této Smlouvy.

Za provozovatele:

Za odběratele:

V dne

V dne

.....

Podpis a razítko

.....

Podpis a razítko