



Stoupací kabelové vedení

Nové kabely typu CYKY 4x10mm² a CYKY 3x2,5mm² se zemnicím drátem FeZn Ø10mm uložené ve výkopech v chráničiøe Ø 75/61mm budou v místech křižení nebo soubohu s typovými sekundárním kanálem THL navlečeny do ocelové pozinkované trubky Ø108mm. Přechody mezi kabelovou chráničiøou a ocelovou trúbkou budou zapěněny. Povrch ocelové trúbky bude ošetřen ochranným asfaltovým lakem.

VÝKRES JE DUŠEVNÍM MAJETKEM IVO ELTODU, a.s., NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4; KOPÍROVÁNÍ VÝKRESU A JEHO POSKYTOVÁNÍ TŘETÍ OSOBĚ BEZ SOUHLASU IVO ELTODU, a.s., JE ZAKÁZÁNO.