



# HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

územní odbor Most  
Dělnická 163  
434 01 Most



HZSUX005U29D

ELTODO a.s.,  
Novodvorská 1010/14  
142 00 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J.  
HSUL- 2543-2/MO-2017

VYŘIZUJE/KONTAKT  
nprap. Markéta Hájková  
tel. 950 415 217, 950 415 010  
marketa.hajkova@ulk.izscr.cz

MOST  
19.4.2017

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

**Název stavby:** Nové veřejné osvětlení parkoviště Fajle, Litvínov  
**Místo stavby:** Plocha parkoviště Fajle, Litvínov  
**Stavebník:** Město Litvínov, nám. Míru č.p. 11, 436 01 Litvínov  
**Druh dokumentace:** územní řízení

*(ohlášení stavby, územní souhlas, územní řízení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení)*

**Zpracovatel PBR (dokumentace), číslo ČKAIT, PBR ze dne (verze):** ELTODO a.s. Praha, Ing. Václav Kovařík, ověřil Ing. Martin Čížek, ČKAIT neuvedeno, 01/2017

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Most, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 18. 4. 2017. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

**souhlasné závazné stanovisko.**

## Odůvodnění

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

### **Poučení**

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení, které je součástí technické zprávy ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

plk. Ing. Eva Benáková  
rada  
ředitelka územního odboru Most  
HZS Ústeckého kraje  
*podepsáno elektronicky*

**Přílohy**  
Bez příloh