

Váš dopis zn. / Your letter ref.:

Ze dne/ Date: 01.11.2017

Naše zn. / Our ref.: ST-V-2017-00557

Vyřizuje / Disposition: Ing. Tomáš Tvrdík

Telefon / Phone number: +420 606 633 397

E-mail / E-mail: tomas.tvrdik@setep.cz

Datum / Date: 14.11.2017

BPO spol. s r.o.

Lidická č.p. 1239

Ostrov

36301

## Vyjádření společnosti Severočeská teplárenská, a.s. - ST-V-2017-00557

k akci s názvem: **K 1702 Stavební úpravy komunikací a VO v ul. U Zámeckého parku v Litvínově - projektová dokumentace**

důvod žádosti: komunikace, chodníky, parkoviště, zpevněné plochy - stavební řízení / ohlášení stavby

platnost vyjádření: 1 rok od jeho vystavení

Na základě vaší žádosti, ze dne 01.11.2017, o vyjádření ke shora uvedené akci vám sdělujeme, že v zájmovém území, které je vyobrazeno v příloze tohoto vyjádření, se **nachází** zařízení ve správě Severočeské teplárenské, a.s. Jedná se o primární horkovodní zařízení, které je uloženo v neprůlezném topném kanále. Situace s orientačním záznamem trasy tepelného vedení je nedílnou přílohou tohoto vyjádření.

K vyjádření byla předložena dokumentace, kterou zpracovala společnost BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov, pod č. zakázky 8755-23 dne 30.8.2017. Podle předložené dokumentace navrhovaná stavba zasáhne do ochranného pásma zařízení pro rozvod tepelné energie.

Severočeská teplárenská, a.s. souhlasí s plánovanou stavbou podle předložené dokumentace, vydává souhlas s činností v ochranném pásmu a určuje následující podmínky pro činnost v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie:

- Dle zákona č. 458/2000 Sb. je v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepla, i mimo ně, zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit toto zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Šířka ochranného pásma je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepla ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m.
- Před zahájením stavby si je stavebník **povinen** nechat vytýčit trasu tepelného zařízení naším pracovníkem. Objednávka vytýčení se provádí přes objednávkový formulář na webových stránkách [www.setep.cz](http://www.setep.cz). Po dokončení stavby bude přizván zástupce naší společnosti ke kontrole místa střetu před jeho zásypem. O provedené kontrole provede zápis do stavebního deníku. V místě stavby je nám známé krytí topného kanálu v rozvodu od 0,5 do 1 m. V případě, že stavební činnost dojde k odkrytí topného kanálu, je stavebník povinen ihned kontaktovat níže uvedeného pracovníka, který zařízení zkontroluje a zápisem do stavebního deníku určí další postup prací.

Kontaktní osobou je:

Primární rozvody (horkovod) v oblasti Most a Litvínov

Zdeněk Žák, tel. 606 633 395, e-mail: [zdenek.zak@setep.cz](mailto:zdenek.zak@setep.cz)

- Při provádění prací, zejména výkopových, nesmí dojít k poškození zařízení pro rozvod tepla, to znamená, že tyto práce v jeho bezprostřední blízkosti (méně než 1 m od hrany zařízení) musejí být prováděny výhradně ručně. Bude-li v průběhu stavby nutné přeježdění trasy tepelného vedení těžkou technikou, je třeba zajistit ochranu tohoto vedení proti poškození osazením roznášecích desek (s přesahem min. 1,5 m na obě strany) v místě přejezdu.

- Při realizaci stavby, jejíž součástí je úprava terénu v bezprostřední blízkosti armaturních šachet opatřených poklopy, musí být i po jejím dokončení zachována funkčnost těchto poklopů. Terén musí být upraven tak, aby nedocházelo ke stahování vody do místa šachetních vstupů, tzn. poklopy budou minimálně na stejné úrovni s okolním terénem (v žádném případě nesmí být „utopený“).
- Na tepelném zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude zřizována jakákoli deponie materiálu, ornice, stavební strojů apod.
- V případě poruchy nebo havárie musí být k tepelnému zařízení zajištěn přístup.
- ST trvá na tom, že stavební činností nedojde k jakékoli újmě, a to i postupné, tepelného zařízení v majetku naší společnosti a to i z dlouhodobého hlediska. Pokud dojde k jakékoli újmě tepelného zařízení, bude tato neprodleně odstraněna na náklad investora.
- Souhlas s činností v ochranném pásmu rozvodů tepelné energie je vydáván pouze pro provedení nezbytných prací v souvislosti s realizací shora uvedené stavby podle předložené a námi odsouhlasené dokumentace. Pro jakoukoli jinou činnost je stavebník povinen dodržet ustanovení § 87, zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a požádat si o nové vyjádření a souhlas s činností v ochranném pásmu rozvodů tepelné energie.

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost, popř. úpravy terénu v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepla, považována podle § 87 energetického zákona za činnost bez našeho předchozího souhlasu.

S pozdravem

Severočeská teplárenská, a.s.  
Most, Komořany, Teplárenská 2,  
PSČ 434 03  
IČ 28733118 (9)



**Ing. Tomáš Tvrdík**  
Správce majetku a GIS  
Severočeská teplárenská, a.s.

Přílohy:

- zakres zájmového území v katastrální mapě

K podávání žádostí o vyjádření využijte náš vyjadřovací portál na webových stránkách společnosti:  
[www.setep.cz/vyjadreni-o-existenci-siti](http://www.setep.cz/vyjadreni-o-existenci-siti).