




ULOŽENÍ KABELU V TERÉNU



ULOŽENÍ KABELU V CHODNÍKU



ULOŽENÍ KABELU V KOMUNIKACI



LEGENDA:

- Světlo LED SEL 008 20W 3000m IP65  
+ bezpečnostní stžár žárové zkrusovaný tlustostěnný 8m
- Světlo LED PHILIPS ClearWay BGP307 LED18-45/7401 DM11 48/76A IP 66  
+ bezpečnostní stžár žárové zkrusovaný tlustostěnný 5m
- kabel CYKY J 4 x 10mm2 uložený ve výkopu  
v chráněnce KOPOFLEX 63  
ve výkopu přiložený zemnicí drát FeZn Ø10
- stávající osvětlovací stžár

Souřadnice stožárů

11	792 176,60	978 830,00
12	792 155,10	978 850,90
13	792 136,00	978 862,40
14	792 116,60	978 875,30
15	792 079,20	978 892,10
16	792 048,90	978 895,70
17	792 016,10	978 891,60
18	791 984,70	978 876,50
19	791 957,50	978 863,80
20	791 926,00	978 850,80

Souřadnice stožárů

20	791 926,00	978 850,80
21	791 900,40	978 837,20
22	791 870,80	978 823,00
23	791 844,40	978 810,70

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMĚNO	PODPIS
Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky		Měřítko
Projektant		Technická kontrola		1 : 200
Ing. Březina, Kašát				
		ZAKÁZKA: K 1702 Stavební úpravy komunikací a VO v ul. Zámeckého parku v Litvínově - projektová dokumentace		Počet A4 8
LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420164675111 Fax: +420164612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz		OBSAH: Realizační projektová dokumentace Objekty osvětlení pozemní komunikace		Stupeň projektu PST - 26
		ČÁST: Situace VO - 4. část		Číslo zakázky 8755-26
		OBJEDNATEL: Město Litvínov STAVEBNÍK:		Číslo archivu BPO 5-101234