



# **Technické služby Litvínov s.r.o.**

**S.K. Neumanna 1521, 436 01 Litvínov  
IČO : 25423835, DIČ : CZ25423835**

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 15.9. 2017

ing. Jan Dušek  
Lidická 1239  
363 01 Ostrov

Vyřizuje: Technik VO  
Petr Erlitz  
Mobil: 734407225  
E-mail: [erlitz@tslitvinov.cz](mailto:erlitz@tslitvinov.cz)

**Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení.**

**Akce: „ K 1702 Stavební úpravy komunikací a VO v ul. U Zámeckého parku v Litvínově – projektová dokumentace“**

Souhlasíme s výše uvedenou stavbou.

Technické služby Litvínov s.r.o. má na zájmovém území uloženy kabelové trasy a zařízení veřejného osvětlení, pokud v tomto místě dojde ke styku se zařízením veřejného osvětlení, požadujeme dodržení těchto podmínek.

- 1 – Před zahájením zemních nebo jiných prací investor zajistí přímo na staveništi vytyčení polohy podzemního vedení kabelové trasy veřejného osvětlení.
- 2 – Při provádění prací učinit veškerá opatření tak, aby se těmito pracemi předešlo poškození vedení kabelové trasy veřejného osvětlení.
- 3 – Uvědomit Technické služby Litvínov s.r.o. o zahájení prací 15 dnů předem.
- 4 – Upozornit pracovníky při výkopu zemních prací na to, aby dbali co nejvyšší opatrnosti.
- 5 – Odkryté zařízení veřejného osvětlení musí být řádně zabezpečeno před poškozením, každé poškození musí být neprodleně naší společností nahlášeno. Veškeré náklady na opravu nebo přeložku kabelu a zařízení veřejného osvětlení hradí investor v plné výši.
- 6 – Zemina pod vedením musí být hutněna a před zakrytím vedení a záhozem musí být Technické služby Litvínov s.r.o. vyzvána k provedení kontroly vedení veřejného osvětlení, zda není viditelně poškozeno. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku.
- 7 – Musí být dodržena ČSN zemní práce a ČSN prostorová úprava vedení technického vybavení.
- 8 – Ukončení prací musí být písemně oznámeno Technickým službám Litvínov s.r.o.
- 9 – V příloze zasíláme orientační zakres kabelového vedení veřejného osvětlení.
- 10 – Zařízení a kabelové trasy veřejného osvětlení musí být respektované.

S pozdravem

V Litvínově  
Dne: 26.9. 2017  
Technik VO: Petr Erlitz

Technické služby Litvínov  
s.r.o.  
S.K. Neumanna 1521, 436 01 Litvínov  
IČO: 254 23 835 ®

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí n/L., oddíl C, vložka 17505

tel.: 476 111 921, 476 111 644

fax: 476 111 780

<http://www.tslitvinov.cz/>

Bankovní spojení: KB Litvínov, č.ú.: 78-7166740297/0100



**BPO spol. s r. o.**

Lidická 1239, 363 01 Ostrov

15. 09. 2017

1094/2017

Technické služby Litvínov, s.r.o  
K rukám pana Erlitze  
S.K.Neumanna 1521  
436 01 Litvínov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

OSTROV

POV-2017-177


Dušek Jan Ing. /

13.09.2017

**Věc : K 1702 Stavební úpravy komunikací a VO v ul. U Zámeckého parku v Litvínově - projektová dokumentace**

V zastoupení přímého investora stavby – města Litvínov – Vám zasílám dokumentaci stavby (vybranou část) a dovoluji si Vás tímto požádat o Vaše stanovisko, jež bude podkladem pro stavební řízení a další stupeň projektové dokumentace. V případě jakýchkoli dotazů nebo požadavku na doplnění nás prosím kontaktujte

S pozdravem



ing. Jan Dušek  
vedoucí atelieru inženýrských činností a staveb  
602 403 083, 353 675 222  
dusek@bpo.cz