




# HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

územní odbor Most  
Dělnická 163  
434 01 Most



HZSUX006910L

BPO spol. s.r.o.,  
Lidická 1239  
363 01 Ostrov

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J.  
HSUL- 6158-2/MO-2017

VYŘIZUJE/KONTAKT  
nprap. Markéta Hájková  
tel. 950 415 217, 950 415 010  
marketa.hajkova@ulk.izscr.cz

MOST  
27.9.2017

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

**Název stavby:** Stavební úpravy komunikací a VO v ul. U Zámeckého parku v Litvínově  
**Místo stavby:** Litvínov, ul. U Zámeckého parku  
**Stavebník:** Město Litvínov  
**Druh dokumentace:** stavební povolení  
**Zpracovatel PBŘ (dokumentace), číslo ČKAIT, PBŘ ze dne (verze):** Ing. Kubaštová, 0300118, 09/2017

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Most, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 15. 9. 2017 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

**souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.**

## Podmínky

1. Stávající hydrantové systémy na veřejném vodovodu, vyskytují-li se v prostoru staveniště, budou po celou dobu stavby provozuschopné a bude k nim zajištěn přístup pro mobilní požární techniku jednotek požární ochrany alespoň do 20 m po místní komunikacích. Budou-li na pozemcích dotčených změnou stavby zjištěny jiné podzemní nebo nadzemní hydranty, musí být před dokončením stavby uvedeny do provozu, označeny ve smyslu požadavků projektových norem na veřejné vodovody. Jejich tělesa resp. poklopy včetně uzavíracích a vypouštěcích souprav musí být vzneseny na úroveň nových komunikací resp. terénu. Hydranty podzemní, které by byly zjištěny na plochách nových parkovacích stání, musí být z těchto ploch vymístěny (přeloženy) do těles nebo chodníků eventuálně zatravněných ploch.

2. Stavebními pracemi nebude omezen průjezd požární techniky, respektive bude v souladu s § 11 odst. 2 písm. c) vyhlášky 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb., trvale volná průjezdná šířka komunikace nejméně 3m.

### Odůvodnění


Mimo uvedené podmínky posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

### Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí



plk. Ing. Eva Benáková  
rada  
ředitelka územního odboru Most  
HZS Ústeckého kraje

**Přílohy**  
Bez příloh

Vráceno:  
Projektová dokumentace – paré č. 8