



Tepelné
hospodářství
Litvínov

Váš dopis zn. / Your letter ref.:

Ze dne / Date: 7.8.2017

Naše zn. / Our ref.:

Soubor / File:

Vyřizuje / Disposition: Dagmar Hamplová

BPO spol.s.r.o.
Jan Dušek
Lidická 1239
363 01 Ostrov

Telefon / Phone number 420/476 111 450

E-mail / E-mail: dagmar.hamplova@thlitvinov.cz

Místo odeslání / Site: Litvínov

Datum / Date: 16.8.2017


Věc: Vyjádření k existenci inženýrských sítí a zařízení pro projektovou dokumentaci

Stavba: K 1702 Stavební úpravy komunikací a VO v ul. U Zámeckého parku Litvínov

V příloze posílám situaci našeho zařízení - STK (sekundární topný kanál) a ochranné pásmo v katastrální mapě zájmového území výše uvedené stavby.

V trase primárního rozvodu v majetku Severočeské teplárenské a.s. vede i náš komunikační kabel k objektům č.p.827, 829, 831, 833, 835, 836, 839, 840, 843, 844, 846, 849, 850 a 911.

Při realizaci stavby je nutné respektovat ochranné pásmo našeho zařízení dle zákona č.458/2000 Sb. a provádění činností v ochranném pásmu TK – viz příloha.


Ing. Jan Rauš
vedoucí TH Litvínov

Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.

Alešova 947
436 01 Litvínov
tel.: 476 111 450, 777 783 733
DIČ: CZ04648633
IČ: 04648633 ③

Obchodní firma / Trade name:
Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.
Sídlo společnosti / Registered office:
Alešova 947, Litvínov 436 01

IČ / Ident. number:
04648633
DIČ / Tax ident. number:
CZ04648633

Krajský soud v Ústí nad Labem,
obchodní rejstřík, oddíl C, vložka 36655
The District Court in Ústí nad Labem,
Commercial Register, Section C, Inset 36655



Tepelné
hospodářství
Litvínov

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ ROZVODŮ STK

Při realizaci stavby je nutné respektovat ochranné pásmo našeho zařízení stanovené zákonem č. 458/2000 Sb., jehož šířka je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení rozvodu ve vodorovné vzdálenosti měřeného kolmo k tomuto zařízení, které činí 2,5m.

V ochranném pásmu zařízení je zakázáno :

1. Provádět činnosti, které by mohly ohrozit tato zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu.
2. Stavební činnosti, umísťování konstrukcí, zemní práce, uskladňování materiálu a zřizování skládek.
3. Vysazování trvalých porostů.
4. Snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad rozvodem našeho zařízení.

V ochranných pásmech podzemních rozvodů je třeba dodržovat tyto podmínky :

1. Zhotovitel musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit příslušné pracovníky s jejich polohou dle výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce v ochranném pásmu našeho zařízení musí být prováděny ručně, dbát na neporušení nosných prvků topných rozvodů, vnější ochrany izolace a vlastní izolace. V prostorech uložení potrubí nepřejíždět těžkou mechanizací.
3. Zhotovitel musí oznámit zahájení stavby příslušnému pracovníkovi TH Litvínov s.r.o. 5 dní před zahájením prací.
4. Před provedením zásypu (výkopu v ochranném pásmu našeho zařízení), bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu pracovníkem TH Litvínov s.r.o., na základě výzvy zhotovitele 3 dny před provedením zásypu.
5. Každé poškození našeho zařízení musí být neprodleně nahlášeno provozovateli.
6. Zhotovitel je povinen ukončení stavby nahlásit vedoucímu TH Litvínov s.r.o.

Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.
Alešova 947, 436 01 Litvínov 1

Dispečink : 476 111 450
777 783 733

Janoušek
16.8.2017

Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.

Alešova 947
436 01 Litvínov
tel.: 476 111 450, 777 783 733
DIČ: CZ04648633
IČ: 04648633 ③