









Z důvodů hustoty inženýrských sítí, některé nemusí být z výkresu zřetelné.
Jejich zakreslení je pouze orientační a je nutné nechat sítě vytyčit správci sítí, jejichž seznam je uveden v technické zprávě, jednotlivé přípojky nejsou zakresleny.

Pozemky do kterých se zasáhne budou uvedeny do předešlého stavu

LEGENDA:			
	Kanalizace (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.)		
	Silové vedení (ČEZ Distribuce, a.s.)		
	Veřejné osvětlení (Technické služby Litvínov s.r.o.)		
	Hranice katastrální mapy		
LEGENDA ELEKTRO:			
	Stávající veřejné osvětlení		
	Nové vedení nízkého napětí		
	Elektrorozvaděč		
PARAMETRY ZAPOJENÍ:			
PROPOJOVACÍ KABEL	CYKY-J 4x10mm2		
ZPŮSOB ULOŽENÍ KABELU	Chránička HDPE/LDPE 70mm ČSN EN 50086-2-4		
ZAKONČENÍ	SMRŠŤOVACÍ HLAVICE CCB 4-38/11		
Nový rozvaděč	Uzamykatelná betonová rozvaděčová skříň (EMS) vybavená zkuševkou 125A 3f/380-400V 4P 6h IP 67		

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK						
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv						
SYSTÉM PROMÍTÁNÍ: ISO E						

REV.	DATUM	ÚČEL VYDÁNÍ	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
0	1.2.2018	DUS v rozsahu pro PS	T.DVOŘÁK	L.DVOŘÁKOVÁ	T.DVOŘÁK

ZP. PROJEKTANT: T.DVOŘÁK		ZAKÁZKA C: 17ZK000065	STUPEŇ PD: DUS
PROJEKTOVAL: T.DVOŘÁK		DATUM: 1.2.2018	FORMAT: A2 MĚŘÍTKO: 1:150 [n]
MÍSTO STAVBY: Ústecký kraj / Litvínov			 S4A , s.r.o., www.s4a.cz , info@s4a.cz
STAVEBNÍK: Město Litvínov			
NÁZEV: Nové VO ul. Vodní, PKH vnitroblok č.p.1042–1048, 1620,1621, rozvaděč v zámeckém parku v Litvínově			
ČÁST: D.2 SO 03 Elektrorozvaděč – v zámeckém parku			
PŘÍLOHA: Situace, uzemnění, uložení kabelů, základy a zapojení			
SOUBOR: 17ZK000065–03–DW–001V1.6.DWG		DOKUMENT ČÍSLO: 17ZK000065–03–DW–001	
			LIST/USTO: 1/1