

3PEN, AC 400V/TN-C, ochrana před úrazem el. proudem:samočinným odpojením vadné části od zdroje

Z důvodů hustoty inženýrských sítí, některé nemusí být z výkresu zřetelné. Jejich zakreslení je pouze orientační a je nutné nechat sítě vytyčit správci sítí, jejichž seznam je uveden v technické zprávě, jednotlivé přípojky nejsou zakresleny.

Pozemky do kterých se zasáhne budou uvedeny do předešlého stavu

LEGENDA:			
	Kanalizace (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.)		
	Vodovod (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.)		
	Veřejné osvětlení (Technické služby Litvínov s.r.o.)		
	Telekomunikační vedení (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.)		
	Horkovod (Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.)		
	Hranice katastrální mapy		
	Zatrávněná plocha		
	Obruba 150x250x10000 mm		


LEGENDA ELEKTRO:			
	Stávající veřejné osvětlení		Uložení nového vedení ve zvláštní chráničce
	Nové veřejné osvětlení		Uložení rekonstruovaného vedení ve zvláštní chráničce
	Rekonstruované veřejné osvětlení		Uzemnění nového veřejného osvětlení
	Vedení nového veřejného osvětlení		Uzemnění rekonstruovaného veřejného osvětlení
	Vedení rekonstruovaného veřejného osvětlení		

TYP STOŽÁŘŮ A SVÍTIDEL:			
OZNAČENÍ	B-X-a		
STOŽÁŘ	KL-6,0 - 133/60		
VÝLOŽNIK/NÁKLON	- / -		
SVÍTIDLO	SCH. ATOS: (253285) D1627 SON-T 50 W		
SVORKOVNICE	pro připojení 3 přívodů		
KABEL KE SVÍTIDLU	CYKY-J 3x1.5		
JIŠTĚNÍ SVÍTIDLA	max 6A		

PARAMETRY ZAPOJENÍ:			
PROPOJOVACÍ KABEL	CYKY-J 4x16mm ²		
ZPŮSOB ULOŽENÍ KABELU	Chránička HDPE/LDPE 75mm ČSN EN 50086-2-4		
	Chránička HDPE/LDPE 50mm ČSN EN 50086-2-4		
ULOŽENÍ POD VOZOVKU	2xChránička HDPE/LDPE 100mm ČSN EN 50086-2-4		
ZAKONČENÍ	SMRŠŤOVACÍ HLAVICE CCB 4-38/11		
ZEMNĚNÍ	FeZn p=10mm (FeZn 30/10mm)		

SOURADNÝ SYSTÉM:	S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM:	Bpv
SYSTÉM PROMÍTÁNÍ:	ISO E

REV.	DATUM	ÚČEL VYDÁNÍ	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
0	1.2.2018	DUS v rozsahu pro PS	T.DVOŘÁK	L.DVOŘÁKOVÁ	T.DVOŘÁK

ZP. PROJEKTANT: T.DVOŘÁK		ZAKÁZKA Č.: 17ZK00065	STUPEŇ PD: DUS	
PROJEKTOVAL: T.DVOŘÁK		DATUM: 1.2.2018	FORMAT: A2	MĚŘÍTKO: 1:200 [m]
MÍSTO STAVBY: Ústecký kraj / Litvínov			 S4A, s.a., www.s4a.cz, info@s4a.cz	
STAVEBNÍK: Město Litvínov				
NÁZEV: Nové VO ul. Vodní, PKH vnitroblok č.p.1042-1048, 1620,1621, rozvaděč v zámeckém parku v Litvínově				
ČÁST: SO 01 Veřejné osvětlení – ul. Vodní				
PŘÍLOHA: Situace, uzemnění, uložení kabelů, základy a zapojení			DOKUMENT ČÍSLO: 17ZK00065-01-DW-001	
SOUBOR: 17ZK00065-01-DW-001V1.8.DWG				
			LIST/LISTŮ: 1/1	