



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Most  
Dopravní inspektorát  
Most

Č. j. KRPU-60941-1/ČJ-2018-040806

Most 9. dubna 2018

Počet listů: 1

Přílohy: 1/dokumentaceS4A, s. r. o.  
P. O. BOX 12A  
271 01 Nové Strašecí**„Nové VO v ul. Vodní, PKH vnitroblok č. p. 1042 – 1048, 1620, 1621, rozvaděč v zámeckém parku v Litvínově“ - vyjádření**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, územní odbor Most, dopravní inspektorát Most v souladu s ustanovením § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

**S O U H L A S Í**

s vydáním územního souhlasu na stavbu **„Nové VO v ul. Vodní, PKH vnitroblok č. p. 1042 – 1048, 1620, 1621, rozvaděč v zámeckém parku v Litvínově“**, kdy předmětem projektové dokumentace je výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Vodní, Podkrušnohorská a v Zámeckém parku v Litvínově, dle předložené dokumentace ze dne 02/2018, zpracované autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb panem Ing. Tomášem Dvořákem, jejíž orazítované části jsou nedílnou součástí této dokumentace.


Policie České republiky s předloženým projektem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracovala: komisař por. Bc. Kateřina Baušová

  
komisař npor. Ing. Stanislav Pfeifer  
vedoucí oddělení

### PARAMETRY ZAPOJENÍ:

PROPOJOVACÍ KABEL	1-CYKY 4x70mm <sup>2</sup>		
ZPŮSOB ULOŽENÍ KABELU	Chranička HDPE/LDPE 100mm ČSN EN 50086-2-4		
ZAKONČENÍ	SMRŠŤOVACÍ HLAVICE CCB 4-55/20		
Nový rozvaděč	Uzamykatelná betonová rozvaděčová skříň (EMS) vybavená zásuvkou 125A 3f/380-400V 4P 6h IP 67		




Die ust. 8 1. zák. č. 12/1994 Sb.  
POLICE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
ÚSTECKÉHO KRAJE  
ÚZEMNÍ ODŘAD VNEJŠÍ SLUŽBY  
DOPRAVNÍ INSPEKCE MČ MOST  
9. 04. 2018  
Číslo: 60941-115-2018-000806  
Platnost: 30 dnů  
do: 2 p. po banovní  
poruč. Ing. Stanislav PFEIFER



SOURADNY SYSTEM: S-JTSK  
VPSKOVY SYSTEM: B<sub>pv</sub>  
SYSTEM PROMITANE: ISO E

REV.	DATUM	ÚČEL VYDÁNÍ	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
0	1.2.2018	DUS v rozsahu pro PS:	T.DVOŘÁK	L.DVOŘÁKOVÁ	T.DVOŘÁK

ZP. PROJEKTANT:	T.DVOŘÁK	ZAKÁZKA Č.	17ZK000065	STUPEŇ PD:	DUS
PROJEKTOVAL:	T.DVOŘÁK	DATUM:	1.2.2018	FORMAT:	A2
MÍSTO STAVBY:	Ústecký kraj / Litvínov			MĚRÍTKO:	1:150 [m]
STAVEBNÍK:	Město Litvínov			 <small>S4A, s.r.o., www.s4a.cz, info@s4a.cz</small>	
NÁZEV:	Nové VO ul. Vodní, PKH vnitroblok č.p.1042-1048, 1620,1621, rozvaděč v zámeckém parku v Litvínově				
ČÁST:	D.2 S0 03 Elektrorozvaděč – v zámeckém parku				
PŘÍLOHA:	Situace, uzemnění, uložení kabelů, základy a zapojení				
SOUBOR:	17ZK000065-03-DW-001V1.5.DWG			DOKUMENT ČÍSLO: <b>17ZK000065-03-DW-001</b>	
				LIST/LISTŮ: 1/1	







	Hranice katastrální mapy		
	Telekomunikačních vedení (Telco Pro Services, a.s.)		
	Silové vedení VN (ČEZ Distribuce, a.s.)		

### LEGENDA ELEKTRO:

	Stávající veřejné osvětlení		Uložení nového vedení ve zvláštní chrániče
	Nové veřejné osvětlení		Uložení rekonstruovaného vedení ve zvláštní chrániče
	Rekonstruované veřejné osvětlení		Uzemnění nového veřejného osvětlení
	Vedení nového veřejného osvětlení		Uzemnění rekonstruovaného veřejného osvětlení
	Vedení rekonstruovaného veřejného osvětlení		

### TYP STOŽÁRŮ A SVÍTIDEL:

OZNAČENÍ	B-X-a		
STOŽÁR	KL-6,0 - 133/60		
VÝLOŽNÍK/NÁKLON	- / -		
SVÍTIDLO	SCH. ATOS: (253285) D1627 SON-T 50 W		
SVORKOVNICE	pro připojení 3 přívodů		
KABEL KE SVÍTIDLU	CYKY-J 3x1.5		
JISTĚNÍ SVÍTIDLA	max 6A		

### PARAMETRY ZAPOJENÍ:

PROPOJOVACÍ KABEL	CYKY-J 4x16mm <sup>2</sup>		
ZPŮSOB ULOŽENÍ KABELU	Chránička HDPE/LDPE 75mm ČSN EN 50086-2-4		
	Chránička HDPE/LDPE 50mm ČSN EN 50086-2-4		
ULOŽENÍ POD VOZOVKU	2xChránička HDPE/LDPE 100mm ČSN EN 50086-2-4		
ZAKONČENÍ	SMRŠŤOVACÍ HLAVICE CCB 4-38/11		
ZEMNĚNÍ	FeZn p=10mm (FeZn 30/10mm)		


Die ust. § 1, zák. č. 12/1994 Sb.,

POLICE ČESKÉ REPUBLIKY  
Městská policie Litvínov  
ÚSTECKÉHO KRAJE  
ÚZEMNÍ ODDĚL VNEŠNÍ SLUŽBY  
DOPRAVNÍ INSPEKCE MÍST

Odsouhlaseno dne: 9. 04. 2018

Č. j. KRPL - 60941-1/18-2018-040866

do: npor. Ing. Stanislav REIFER



SOURADNÝ SYSTÉM:	S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM:	Bpv
SYSTÉM PROMÍTÁNÍ:	ISO E

REV.	DATUM	OČEL VYDÁNÍ	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
0	1.2.2018	DUS: v rozsahu pro PS:	T.DVOŘÁK	L.DVOŘÁKOVÁ	T.DVOŘÁK

ZP. PROJEKTANT:	T.DVOŘÁK	ZAKÁZKA Č.:	17ZK000065	STUPEŇ PD:	DUS
PROJEKTOVAL:	T.DVOŘÁK	DATUM:	1.2.2018	FORMAT:	A2
MÍSTO STAVBY:	Ústecký kraj / Litvínov	MĚŘÍTKO:	1:200 [m]		
STAVEBNÍK:	Město Litvínov				
NÁZEV:	Nové VO ul. Vodní, PKH vnitroblok č.p.1042-1048, 1620,1621, rozvaděč v zámeckém parku v Litvínově				
ČÁST:	0.2 S0 02 Veřejné osvětlení - PKH Vnitroblok č.p.1042-1048,1620,1621				
PŘÍLOHA:	Situace, uzemnění, uložení kabelů, základy a zapojení				
SOUBOR:	17ZK000065-02-DW-001V1.6.DWG				


**S4A**  
S4A, a.s., www.s4a.cz, info@s4a.cz

DOKUMENT ČÍSLO:  
17ZK000065-02-DW-001

LIST/LISTŮ: 1/1

## B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

134 odst. § 1, zák. č. 12/1992 Sb.



por. Ing. Stanislav PFEIFER



0	1.2.2018	DUS V ROZSAHU DPS	T.DVOŘÁK	L.DVOŘÁKOVÁ	T.DVOŘÁK
REV.	DATUM	ÚČEL VYDÁNÍ	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL

ZP. PROJEKTANT:		T. DVOŘÁK	ZAKÁZKA Č.:		17ZK00065	STUPEŇ PD:		DUS	
PROJEKTOVAL:		L. DVOŘÁKOVÁ	DATUM:		12.02.2018	FORMÁT:		A4	MĚŘÍTKO:
MÍSTO STAVBY:		ÚSTECKÝ KRAJ / MĚSTO LITVÍNŮV				 S4A, S.R.O., WWW.S4A.CZ, INFO@S4A.CZ			
STAVEBNÍK:		MĚSTO LITVÍNŮV							
NÁZEV:		NOVÉ VO UL. VODNÍ, PKH VNITROBLOK Č.P.1042-1048, 1620, 1621, ROZVADĚČ V ZÁMECKÉM PARKU V LITVÍNŮVĚ							
ČÁST:		B, SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA							
PŘÍLOHA:		-				DOKUMENT ČÍSLO:			
SOUBOR:		17ZK00065-00-TX-00B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V1.2.ODT				17ZK00065-00-TX-00B			