



Váš dopis zn.: SCVKZAD32902  
ze dne: 22.11.2018  
Naše značka: O18610314257/UTPCMO/We  
Vyřizuje: Roland Weiss  
Datová schránka: f7rf9ns  
Telefon: 840 111 111, 476 732 509  
Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)  
Datum: 4.12.2018

BPO spol. s r.o.  
Lidická 1239  
363 17, Ostrov

### Vyjádření k projektové dokumentaci stavby a staveb s ní souvisejících

Název akce:	K1701 Stavební úpravy komunikací okrsků ul. Vančurova, Seifertova, Máchova, Josefa Hory v Litvínově - projektová dokumentace - 2. etapa
Účel vyjádření:	Ostatní, k dokumentaci PSP
Zájmové území:	Okres: Most
	Obec: Litvínov
	Část obce, ulice, č.p.: Litvínov, Seifertova, část ul. Máchova
	Katastrální území, parcelní číslo: Horní Litvínov, 2527 a okolí
Žadatel:	Jan Dušek
Adresa, tel., e-mail	602 403 083, dusek@bpo.cz
Investor:	Město Litvínov
Adresa, tel., e-mail	nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
Projektant:	BPO, spol. s r.o.
Vlastník dotčené IS	SVS, město Litvínov (dešťová kanalizace)
Předchozí vyjádření	
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

#### Popis navrženého řešení:

Projekt řeší rekonstrukci místních komunikací v Litvínově. Jedná se o ulice Seifertova a část ulice Máchova.

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SČVK) a jejich ochranná pásma. Konkrétně se jedná o:

- **Vodovodní řady LT do DN 500, ochranné pásmo 1,5 m od potrubí**
- **Kanalizační řady KA do DN 500, ochranné pásmo 1,5 m od potrubí**

Uvedené zařízení je zakresleno v projektové dokumentaci. Zákres liniových vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území. Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytýčením přímo na místě, poklady uzávěrů a šachet. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obrazejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich části zřízených před nabytím účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace **je nutné** objednat na [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) ; tel. 840 111 111.

Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

**V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.**

Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě SČVK jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).  
V ochranném pásmu potrubí nesmí na nezpevněném povrchu pojíždět těžká technika; nesmí dojít ke snížení nebo většímu navýšení nivelety stávajícího povrchu. K zařízení ve správě SČVK musí zůstat zachován příjezd pro techniku.

Dle zák. 274/2001 Sb. §23 odst. 8 je investor povrchových úprav povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního nebo kanalizačního řadu mající vazbu na terén, s vědomím provozovatele zařízení.

**Nemáme námitek** proti projekt.dokumentaci stavby K1701 Stavební úpravy komunikací okrsků ul. Vančurova, Seifertova, Máchova, Josefa Hory v Litvínově - projektová dokumentace - **2. etapa, ul.Seifertova a část ul. Máchova.**

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

153



Roland Weiss  
referent technicko-provozní činnosti