



Váš dopis zn.: P18610065645  
ze dne: 12.9.2018  
Naše značka: O18610255642/UTPCMO/We  
Vyřizuje: **Roland Weiss**  
Datová schránka: **f7rf9ns**  
Telefon: 840 111 111  
Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)  
Datum: 8.10.2018

**S4A,s.r.o.**  
**Loupnická 176**  
**436 01 Litvínov**

### Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	<b>V1801 Nové VO u č.p. 1416, ul. K Loučkám a č.p. 1468, ul. Seifertova v Litvínově</b>
Účel vyjádření:	<b>k projektové dokumentaci DUS</b>
Zájmové území:	Okres: Most
	Obec: Litvínov
	Část obce, ulice, č.p. : K Loučkám, Seifertova, u 1416, 1468
	Katastrální území, parcelní číslo: Horní Litvínov, 1707, 1694/9, 1904/1
Žadatel:	<b>Ing.Lucie Dvořáková</b> , autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb
Adresa, tel., e-mail	Loupnická 176, Janov, 608 830 872, <a href="mailto:lucie.dvorakova@s4a.cz">lucie.dvorakova@s4a.cz</a>
Investor:	Město Litvínov
Adresa, tel., e-mail	nám.Míru 11, Litvínov
Projektant:	Ing. Lucie Dvořáková
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření	SCVKZAD24884
Platnost vyjádření:	<b><i>jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)</i></b>

Navržené řešení : vybudování nových VO stožárů se základem, vč. uzemnění, dopojení na stáv. rozvody KNN, uložení kabelů. PD byla upravena, umístění stožárů VO posunuto mimo ochranné pásmo potrubí.

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.(SČVK) a jejich ochranná pásma. Konkrétně se jedná o:

- Vodovodní řady LT do DN 500, ochranné pásmo 1,5 m od potrubí
- Kanalizační řady KA do DN 500, ochranné pásmo 1,5 m od potrubí

Uvedené zařízení je informativně zakresleno v příloze předchozího vyjádření č. SCVKZAD24884. Zákres liniových vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území. Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytýčením přímo na místě. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obrazejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich části zřízených přede nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

#### Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
Tel.: +420 601 267 267 • Fax: +420 417 562 585 • E-mail: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) • [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz)  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.  
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace **je nutné** objednat na [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) ; tel. 840 111 111.

Pro provádění činností v ochranném pásmu zařízení ve správě SČVK požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

**V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.**

Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

V ochranném pásmu potrubí nesmí na nebezpečném povrchu pojíždět těžká technika. Požadujeme dodržet při křížení a souběhu kabelů vzdálenosti mezi zařízeními min. dle ČSN 73 6005; nad nové zařízení umístit výstražný zákryt.

V ochranném pásmu potrubí nesmí být realizována nová nadzemní stavba. K zařízení ve správě SČVK musí zůstat zachován příjezd pro techniku.

Dle zák. 274/2001 Sb. §23 odst. 8 je investor povrchových úprav povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního nebo kanalizačního řadu mající vazbu na terén, s vědomím provozovatele zařízení.

**Požadujeme realizovat stavbu dle opravené situace v PD s umístěním sloupů VO mimo ochranné pásmo potrubí, min.1,5m od řadů vodovodu a kanalizace – trasy sítí budou upřesněny vytýčením v terénu.**

**Souhlasíme** s DUR stavby V1801 Nové VO u č.p.1416, ul. K Loučkám a č.p.1468, ul. Seifertova v Litvínově.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451  
153



Roland Weiss  
referent technicko-provozní činnosti

Příloha : situace opravené projekt.dokumentace