



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1NPE stř. 50Hz, 230V/TN–C–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2 automatickým odpojením od zdroje

Přípojným bodem je stávající krabice příslušného světelného okruhu, který je zároveň bodem rozdělení TN–C na TN–C–S

Instalace bude provedena vodiči CYKY J 3x1,5 uloženými pod omítkou

Nedílnou součástí PD je technická zpráva.

LEGENDA:

Ø programovatelný spínač ABB tango 3292–U–A–20301 B, 16A/230V, IP20 osazen v KU68

INDEX		DATUM	JMENO	PODPIS
ZMĚNA				

Vedoucí projektant	Projektant	Kolář František Ing.	Vedoucí zakázky	Zaško Tomáš Ing.	1:100
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV		ZAKÁZKA: B1712 Sanace budovy ZŠ Litvínov - Hamr, č.p. 220, ul. Mládežnická - jídelna		Počet A4 2	
Tel: +420353675111 Fax: +420353612416		ČÁST (ISO,PS): Dokumentace objektu Silnoproudá zařízení		Pořadové číslo 2	
projekty@bpo.cz www.bpo.cz		OBSAH: Půdorys 1. PP		Stupeň projektu PST	
OSUJEDNATEL: Město Litvínov		Číslo zakázky 8892-26		Datum dokončení 30.11.2017	
		Číslo archivní: BPO 3-98797		Číslo zakázky 8892-26	