



SKLADBY KONSTRUKCÍ

- S01

Zdivo obvodové pod terénem

 - omítka 20 mm
 - zdivo cihelne
 - omítka 20 mm
 - hydroizolace z asfaltových pásů
 - izolační přízdívka 125 mm
- S02
S

Zdivo obvodové nad terénem

 - otlučení omítky, proškrobnutí spár (20 mm), zdivo očištěno a zbaveno prachu
 - vyspárovat vpc maltou s přísadou – plastifikátor pro zvýšení přilnavosti malty, zlepšení elasticity a zvýšení odolnosti proti vodě, snížení vodopropustnosti a zvýšení odolnosti proti chemickým látkám (min. standard Asoplast MZ)
 - vyrovnávací vrstva vpc maltou s přísadou – plastifikátor pro zvýšení přilnavosti malty, zlepšení elasticity a zvýšení odolnosti proti vodě, snížení vodopropustnosti a zvýšení odolnosti proti chemickým látkám (min. standard Asoplast MZ) 15 mm
 - pružná minerální stěrková izolace (min. tech. standard Aquafin 2K), tl. v suchém stavu min 2 mm (3,5 kg/m2)
 - KZS – XPS 40 mm
 - mozaiková omítka
- S1

Sanace betonové konstrukce angl. dvorku:

 - očištění betonové konstrukce od nesoudržných částí, prachu a příp. separačních látek
 - adhezni můstek, min. tech. standard Asocret-KS/HB
 - hrubé vyrovnání podkladů sanační maltou pro opravy betonu – cementem pojená sanační malta skupiny malt M2 pro vertikální a horizontální plochy, schopná difuze vodní páry, mrazuvzdorná a odolná vůči působení posypových solí, snižuje pronikání CO2, vytvrzuje při dynamickém zatížení bez smršťování a trhlin, min. tech. standard Asocret BIS 5/40 cca 10 mm
- S03
S

Stěna anglického dvorku

 - S1
 - betonová stěna
 - S1
 - pružná minerální stěrková izolace (min. tech. standard Aquafin 2K), tl. v suchém stavu min 2 mm (3,5 kg/m2)
 - nová fólie 8 mm

LEGENDA

- A01

Systémová jednostranně samolepící těsnící páska min. tech. standard ASO Dichtband santär, š=120 mm
- A02

Systémová pružná těsnící páska zesílená min. tech. standard ASO Abdichtungsband S 2000, š=200 mm
- A03

Náběh z vpc malty s těsnící přísadou, min. tech. standard Asoplast MZ
- A04

Kanalizační potrubí zabetonovat vpc maltou s těsnící přísadou, min. tech. standard Asoplast MZ
- A05

Spádování vpc maltou s těsnící přísadou, min. tech. standard Asoplast MZ
- KZS
01

KZS – systémová lišta s okapnicí

POZNÁMKA

- PN
01

– omítku ostění oken vyspravit, očistit, opatřit stěrkovou hydroizolací tl. 2 mm (v suchém stavu). Přechod na parapet – páska A01. Povrchová úprava KZS s XPS 20 mm a mozaikovou omítkou, ukončení u rámu okna APU lištou
- PN
02

– přetažení hydroizol stěrky min. 100 mm na stěnu za pásku
- PN
03

– omítku nadpraží oken vyspravit, očistit, opatřit KZS s XPS 20 mm a mozaikovou omítkou, ukončení u rámu okna APU lištou

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Bourané konstrukce
- Upravované konstrukce
- Stávající konstrukce
- Zatrvnění + ohumusování v tl. 150 mm
- Zásyp hutněný po vrstvách (zemina z výkopu)
- Obsyp z nesoudržného materiálu (max. zrnitost 22 mm původní zeminy)
- Lože potrubí – písek (fr. 0/8 mm)
- VPC malta s těsnící přísadou

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátka Tomáš Ing.		1:25	
Projektant	Novotná Renata Ing.	Schválil				
<div><div><div><div><div></div><div>bpo</div></div></div><div><div>BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV</div><div>Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416</div><div>projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div></div></div></div>	ZAKÁZKA:	B1712 Sanace budovy ZŠ Litvínov - Hamr, č.p. 220, ul. Mládežnická - jídelna			Počet A4	Pořadové číslo <div>05</div>
	ČÁST (SO,PS):	Dokumentace objektu Architektonicko stavební část			8	
					PST	
					Datum dokončení	
					30.11.2017	
OBSAH:	<div>Jídelna-řez I-I</div>			Číslo zakázky	8892-26	
OBJEDNATEL:	Město Litvínov			Číslo archivní: BPO 1-98637		