



LEGENDA :

- Ø160 VZT POTRUBÍ – KRUHOVÉ SPIRO
- MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU
- MNOŽSTVÍ ODVODNÍHO VZDUCHU
- ODVOD VZDUCHU / PŘÍVOD VZDUCHU
- PŘÍVOD VZDUCHU DO MÍSTNOSTI POD DVEŘMI / MŘÍŽKOU

NOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE 315x315 mm  
(ZVĚŠTIT OTVOR V ZASKLENÍ)

NOVÉ POTRUBÍ – Ø250  
OPD STROPEM V OSE STÁV. POTRUBÍ

1.01 (CHODBA+ZÁZEMÍ 1.PP)  
VÝKON: 800m³/hod  
PŘÍKON: 0,20 kW / 230V  
SPÍNÁNÍ PROGRAMOVATELNÝM ČASOVÝM SPÍNAČEM

INDEX		DATUM		JMÉNO		PODPIS	
ZMĚNA							

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky		Záložní Ing.		1:50	
Projektant		Schw. Ill.					
ZAKÁZKA:		B1712 Sanace budovy ZŠ Litvňov - Hamr, č.p. 220, ul.		Počet A4		4	
ČÁST (SO,PS):		Mládežnická - jídelna		Stupeň projektu		PST	
363 01 OSTROV		Dokumentace objektu		Datum dokončení		30.11.2017	
Tel.: +420353675111		OBSAH:		Číslo zakázky		8892-26	
Fax: +420353672416		Půdorys 1.PP (kuchyně)		Město Litvňov		BPO 2-98755	
projekty@bpo.cz		OBJEDNATEL:		Číslo archivu:			
www.bpo.cz							