

# ROZVADĚČ HR

- \* NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
- \* OCHRANA:
- \* TYP:
- \* INSTALOVANÝ PŘÍKON:
- \* SOUDOBOST:
- \* SOUDOBÝ PŘÍKON:
- \* VÝPOČTOVÝ PROUD:
- \* PŘÍVOD:
- \* VÝVODY:
- \* ROZMĚRY ROZVADĚČE:
- \* KRYTÍ:
- \* KOMPENZACE:

400/230V, AC 50Hz, TN–S  
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE 54 MODULŮ  
CELKEM P<sub>i</sub> = 80kW  
B = 0,4  
P<sub>s</sub> = 32kW  
I<sub>v</sub> = 50A  
HOREM  
SPODEM  
IP20  
NENÍ

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div>Tomáš Behina</div> <div>Samostatný projektant elektro</div> <div>Bitovzeves 125, 440 01 Loupy</div> <div>IČO 63756943, DIČ 206-7409282793</div> <div>Tel.: 608 96 41 97, behina@atlas.cz</div>
T.BEHINA	T.BEHINA	T.BEHINA	
INVESTOR:	Město Litvínov, Náměstí Míru 11, Litvínov		
KRAJ :	Ústecký	OBEC: Litvínov	
ČÁST PD:	D1.4 - Elektroinstalace		
AKCE:	<div>Stavební úpravy vnitřních prostor</div> <div>MŠ Ladova č.p.1676 V Litvínově</div> <div>a úprava stávající komunikace k altánku</div> <div>2.etapa</div>		
OBSAH:	Schema rozvaděče HR		VÝKRES Č.: D1.4-05

