



**LEGENDA**  
Stavba: Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova 1676, L.  
Objekt: 2. etapa  
Část: VZDUCHOTECHNIKA  
Objednatel: Město Litvínov, Náměstí Míru 11 Litvínov  
Zhotovitel: Ing. Radek Fokt

Pozice	Parametry zařízení	Popis zařízení
Zař. 1 - Větrání hygienického zázemí		
1.1	700 m 3/h (140 Pa)	Potrubní diagonální ventilátor, ultratiché provedení, D200, 230V, 102W, třírychlostní
1.2	Ø 125	Plastový talířový ventil D125, odvodní
1.3	Ø 160	Plastový talířový ventil D160, odvodní
1.4	Ø 200	Samotížná plastová žaluziová klapka s okapníčkou

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	název místnosti
2-01	SCHODIŠTĚ
2-02	HALA
2-03	CHODBA
2-04	ŠATNA
2-05	WC 1
2-06	UMÝVÁRNA 1
2-07	SKLAD LEHÁTEK 1
2-08	HERNA 1
2-09	ÚČEBNA 1
2-10	WC 2
2-11	UMÝVÁRNA 2
2-12	ÚČEBNA + HERNA
2-13	ŠATNA
2-14	ÚČEBNA 3
2-15	HERNA 3
2-16	UMÝVÁRNA 3
2-17	WC 3
2-18	ŠATNA
2-19	LEHÁRNA
2-20	PŘEDSÍŇ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	název místnosti
2-21	KOUPELNA
2-22	WC PERSONÁL
2-23	ÚČEBNA LOGOPEDIE
2-24	SCHODIŠTĚ
2-25	SKLAD PRÁDLA
2-26	WC DĚTI
2-27	UMÝVÁRNA DĚTI
2-28	PŘEDSÍŇ
2-29	ÚČEBNA
2-30	HERNA
2-31	VÝDEJ JIDEL 1 + MYČKA NÁDOBÍ
2-32	OKLADOVÁ KOMORA
2-33	WC KUCHAŘKY
2-34	PŘEDSÍŇ
2-35	CHODBA
1-36	VÝDEJ JIDEL 2

D.1.4.b - Vzduchotechnika

ZODP. PROJEKTANT Miroslav FOKT	VYPRACOVAL Ing. Radek FOKT	KRESLIL Ing. Radek FOKT	Ing. Radek Fokt Pod Studánkou 3015/45 434 01 MOST IČO: 432 42 995	
INVESTOR: Město Litvínov, Náměstí Míru 11, Litvínov	KRAJ: Ústecký		OBYČ: Litvínov	
AKCE: Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova č.p. 1676 v Litvínově a úprava stávající komunikace k altánku 2.etapa - Bezbariérový přístup, vybudování imobilního WC	ZAKÁZKA Č. 8649 - 02 - 2018		DATUM 02.2018	Výkres 1
OBSAH: Půdorys 2. NP	FORMÁT 8 x A4		STUPEŇ DPS	
		MĚŘÍTKO 1:75		