


sřív.rozvy.  
doplnit jistiř  
1ks-1x10A  
**RS223**

LEGENDA MÍSTNOSTÍ								
Em lx	Dzvočení	Funkce	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Objem [m <sup>3</sup> ]	PODLAHA	STĚNA	STROP	LIŠTA
200	330	WC CH-předstř	4,906	9,400	KD	KD (2000), M	M	KS s požláčkem
200	331	WC CH-pisovny	9,336	13,720	KD	KD (2000), M	M	KS s požláčkem
200	332	WC CH-kabiny	2,298	8,900	KD	KD (2000), M	M	KS s požláčkem
200	333	Úklid	4,193	8,780	KD	KD (2000), M	M	KS s požláčkem
			20,733	40,800				



sřív.rozvy.  
doplnit jistiř  
1ks-1x10A  
**RS213**

LEGENDA MÍSTNOSTÍ								
Em lx	Dzvočení	Funkce	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Objem [m <sup>3</sup> ]	PODLAHA	STĚNA	STROP	LIŠTA
200	320	WC D-předstř	7,335	13,500	KD	KD (2000), M	M	KS s požábkem
200	321	WC D-kabiny	3,262	12,900	KD	KD (2000), M	M	KS s požábkem
200	322	WC D-hygienická kabin	3,636	8,460	KD	KD (2000), M	M	KS s požábkem
200	323	WC personál	2,641	9,310	KD	KD (2000), M	M	KS s požábkem
			16,874	44,170				

## LEGENDA ELEKTROINSTALACE

- IX X A - ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 1x21W, IP65-čhody, soc.zař.
- SPINAČ-01
- PŘEPÍNAČ SERIOVÝ-05
- PČ-POHBOVÉ ČIDLO PŘISAZENÉ NA STROPĚ
- OCHRANNÉ POSPOJENÍ
- ROZMAČEČ PODRUŽNÝ
- VENTILÁTOR 400V/230V
- NAPOJENÍ SPLACHOVACÍHO SENZORU
- SDRUŽENÁ TRASA KABELŮ
- SVĚTELNÉ ROZVODY

INDEX	DATUM	JMÉNO	PODPIS
ZMĚNA			

Vedoucí projektant	Kraus Milan Ing.	Vedoucí zakázky	Zátka Tomáš Ing.	1:50
Projektant		Technická kontrola		
ZAKÁZKA:	Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ, Litvňov - projektová dokumentace			Počet A4 3
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV	ČÁST (SO,PS): 3. ZŠ PKH č.p. 1588-1589 1. pavilon - Modrá budova	3. Stupeň projektu DPS Datum dokončení 13.04.2016		8
Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416	OBSAH:	WC 3.np - elektro		
projekt@bpo.cz www.bpo.cz	OBJEDNATEL:	Město Litvňov		Číslo zakázky 8366-26
		Číslo archivní:		BPO 5-92649