



Tepelné
hospodářství
Litvínov

Váš dopis zn. / Your letter ref.:

Ze dne / Date: 5.9.2018

Naše zn. / Our ref.:

Soubor / File:

Vyřizuje / Disposition: Dagmar Hamplová

Telefon / Phone number: 420/476 111 450

E-mail / E-mail: d.hamplova@thlitvinov.cz

Místo odeslání / Site: Litvínov, Alešova 947

Datum / Date: 6.9.2018

Ing. Renata Novotná

e-mail : rena.novotna@email.cz

Věc: Vyjádření k existenci sítí a zařízení uvedené akce


Stavba: Demolice BD Gluckova 271-276, Janov, 435 42 Litvínov

Místo stavby: Litvínov, k.ú. Janov u Litvínova, p.č.st. 298/1, 298/2, 298/3 298/4, 298/5, 298/6

Stavebník: Město Litvínov

V příloze posílám situaci našeho zařízení - sekundární topný kanál (STK) a komunikační kabel v katastrální mapě zájmového území výše uvedené akce.

Při realizaci stavby je nutné respektovat ochranné pásmo našeho zařízení dle zákona č.458/2000 Sb. a provádění činností v ochranném pásmu STK – viz příloha.


Ing. Jan Rauš
provozní ředitel

Příloha : naše zařízení v KM - zájmového území
Podmínky v OP

Obchodní firma / Trade name:
Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.
Sídlo společnosti / Registered office:
Vladislavova 1390/17, Nové Město,
110 00 Praha

IČ / Ident. number:
05854431
DIČ / Tax ident. number:
CZ005854431

Z obchod. rejstříku, Městský soud Praha
oddíl C, vložka 271985
The Municipal Court in Praha,
Commercial Register, Section C, Inset 271985



Tepelné
hospodářství
Litvínov

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ ROZVODŮ STK

Při realizaci stavby je nutné respektovat ochranné pásmo našeho zařízení stanovené zákonem č. 458/2000 Sb., jehož šířka je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení rozvodu ve vodorovné vzdálenosti měřeného kolmo k tomuto zařízení, které činí 2,5m.

V ochranném pásmu zařízení je zakázáno :

1. Provádět činnosti, které by mohly ohrozit tato zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu.
2. Stavební činnosti, umísťování konstrukcí, zemní práce, uskladňování materiálu a zřizování skládek.
3. Vysazování trvalých porostů.
4. Snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad rozvodem našeho zařízení.

V ochranných pásmech podzemních rozvodů je třeba dodržovat tyto podmínky :

1. Zhotovitel musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit příslušné pracovníky s jejich polohou dle výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce v ochranném pásmu našeho zařízení musí být prováděny ručně, dbát na neporušení nosných prvků topných rozvodů, vnější ochrany izolace a vlastní izolace. V prostorech uložení potrubí nepřejíždět těžkou mechanizací.
3. Zhotovitel musí oznámit zahájení stavby příslušnému pracovníkovi TH Litvínov s.r.o. 5 dní před zahájením prací.
4. Před provedením zásypu (výkopu v ochranném pásmu našeho zařízení), bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu pracovníkem TH Litvínov s.r.o., na základě výzvy zhotovitele 3 dny před provedením zásypu.
5. Každé poškození našeho zařízení musí být neprodleně nahlášeno provozovateli.
6. Zhotovitel je povinen ukončení stavby nahlásit vedoucímu TH Litvínov s.r.o.

Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.
Provoz: Alešova 947, 436 01 Litvínov 1

Janek
6.9.2019

Dispečink : 476 111 450
777 783 733