



SCHÉMA PŘIPOJENÍ OHŘÍVAČE VZT:



LEGENDA


NOVÉ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z TRUB OCELOVÝCH, VEŠKERÉ NOVÉ ROZVODY BUDOU TEPELNĚ IZOLOVÁNY IZOLAČNÍMI POUZDRY Z MINERÁLNÍ VATY S HLINIKOVOU FOLIÍ. MÍSTO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDE PROVEDENO ZA UZAVÍRACÍMI KULOVÝMI KOHOUTY, KTERÉ BUDOU ZACHOVÁNY. POTRUBÍ OD UZAVÍRACÍCH ARMATUR PO STÁVAJÍCÍ VZT ZAŘÍZENÍ BUDE DEMONTOVÁNO. STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ JE VE VÝKRESE ZAKRESLENO SLABĚ.

- KK UZAVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT
- AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- ZK ZPĚTNÁ KLAPKA
- VK VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- F FILTR



| ČÍSLO M. | ÚČEL MÍSTNOSTI  | PLOCHA |
|----------|-----------------|--------|
| 2.37     | ÚNIKOVÝ VÝCHOD  | 4,72   |
| 2.38     | VZDUCHOTECHNIKA | 28,92  |
| 2.44     | DENNÍ MÍSTNOST  | 7,48   |

SCHÉMA OBJEKTU



|   |          |                                   |                          |        |          |                  |  |
|---|----------|-----------------------------------|--------------------------|--------|----------|------------------|--|
|   |          |                                   |                          |        |          |                  |  |
|   |          |                                   |                          |        |          |                  |  |
|   |          |                                   |                          |        |          |                  |  |
| Rev. č.   | Poznámka |                                   | Datum                    | Podpis | Kontrola |                  |  |
| Vypracoval:<br>ING. KATEŘINA HÁBOVÁ   |          | Hlavní projektant:<br>ZDENĚK HÁBA | Kontrola:<br>ZDENĚK HÁBA |        |          |                  |  |
| <div>NCI.CZ ENGINEERING</div> <div>Vzduchotechnika * Vytápění * Klimatizace</div> <div>NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.<br/>IČ:286 83 218 * DIČ:CZ286 83 218<br/>GORKEHO 1613 * 436 01 Litvínov<br/>Zaps. OR-KS Ústí n. L. * odd.C * vložka č. 26738<br/>Tel. + Fax: 476 701 206 *<br/>e-mail:nci@nci.cz * http://www.nci.cz</div> |          |                                   |                          |        |          |                  |  |
|   |          |                                   |                          |        |          | Kraj:            | ÚSTECKÝ  |
|   |          |                                   |                          |        |          | Obec:            | k.ú. Litvínov - Horní Litvínov   |
|   |          |                                   |                          |        |          | Investor:        | Město Litvínov, náměstí Míru, 436 01 Litvínov  |
|   |          |                                   |                          |        |          | Objednatel:      | SPORTaS s.r.o., Jiráskova 413, 436 01 Litvínov   |
|   |          |                                   |                          |        |          | Akce:            | B1708 Modernizace vzduchotechniky objektu Citadela, ul.PKH, č.p.1720<br>SO 01 - Vzduchotechnika kinosálu |
|   |          |                                   |                          |        |          | Část projektu:   | D.1.4.3 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ  |
|   |          |                                   |                          |        |          | Stupeň projektu: | Projektová dokumentace k zadání zakázky  |
|   |          |                                   |                          |        |          | Název výkresu:   | PŮDORYS, SCHÉMA ZAPOJENÍ VZT   |
|   |          |                                   |                          |        |          | Měřítko:         | 1:50   |
|   |          |                                   |                          |        |          | Datum:           | 10/2017  |
|   |          |                                   |                          |        |          | Formát:          | Zakázkové číslo:<br>17-084-150 NCI   |
|   |          |                                   |                          |        |          | Číslo výkresu:   | D.1.4.3.3  |