

LEGENDA

NOVÁ SVODNÁ TUKOVÁ KANALIZACE POD PODLAHOU, MATERIÁL PVC SYSTÉM KG

NOVÉ ODPADNÍ A PŘÍPOJOVACÍ TUKOVÉ POTRUBÍ, MATERIÁL PP SYSTÉM HT

U3 – UMYVADLO ŠÍŘKY 550mm. NA ODPADNÍM POTRUBÍ OSADIT PLASTOVOU ZÁPACHOVOU UZAVÍRKU d32. PŘÍVOD STUDENÉ A TEPLÉ VODY UKONČIT V ROHOVÝCH VENTILECH DN15 cca 0,6m NAD PODLAHOU. STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S DLOUHOU PÁKOU

U4 – UMYVADLO ŠÍŘKY 500mm VE VÝŠCE PRO MŠ ZTP (HORNÍ HRANA cca 700mm). NA ODPADNÍM POTRUBÍ OSADIT PLASTOVOU ZÁPACHOVOU UZAVÍRKU d32 ODSKOČENOU KE ZDI. PŘÍVOD STUDENÉ A SMÍCHANÉ TEPLÉ VODY UKONČIT V ROHOVÝCH VENTILECH DN15 cca 0,5m NAD PODLAHOU. STOJANKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S DLOUHOU PÁKOU

G1 – PODLAHOVÁ VPUST S NEREZOVOU MŘÍŽKOU PACHOTĚSNÝM UZAVĚREM I PŘI VYSCHNUTÍ VODY, ODPAD VODOROVNÝ ø50/75

G2 – PODLAHOVÁ VPUST S NEREZOVOU MŘÍŽKOU PACHOTĚSNÝM UZAVĚREM I PŘI VYSCHNUTÍ VODY, ODPAD SVISLÝ ø50/75

G3 – NEREZOVÝ ODTOKOVÝ ŽLAB O ROZMĚRU 400x800mm VÝŠKE ŽLABU 50mm SE STŘEDODOVOU ODTOKOVOU VPUSTÍ DN100 S PROTIPOŽÁRNÍM PACHOVÝM UZAVĚREM, NEREZOVÝ KRYCÍ ROŠT 2x 400x400mm. ODTOK SVISLÝ – HLTNOST VPUSTĚ 4,0l/s

G4 – PODLAHOVÁ VPUST NEREZOVÝ SYSTÉM S HLTNOSTÍ 2,6l/s, ODTOK VODOROVNÝ DN75, KRYCÍ NEREZOVÝ ROŠT 200x200mm, PROTIPOŽÁRNÍ PACHOVÝ UZÁVĚR

G5 – NEREZOVÝ ODTOKOVÝ ŽLAB O ROZMĚRU 400x800mm VÝŠKE ŽLABU 50mm SE STŘEDODOVOU ODTOKOVOU VPUSTÍ DN100 S PROTIPOŽÁRNÍM PACHOVÝM UZAVĚREM, NEREZOVÝ KRYCÍ ROŠT 2x 400x400mm. ODTOK VODOROVNÝ – HLTNOST VPUSTĚ 3,9l/s

D1 – JEDNODÍLNÝ DŘEZ DODÁVKA GASTRO. VODOVODNÍ BATERIE – DODÁVKA GASTRO. ZÁPACHOVÁ UZAVÍRKA DODÁVKA ZTI.

D2 – DVOUDÍLNÝ DŘEZ DODÁVKA GASTRO. JEDNA SPOLEČNÁ VODOVODNÍ BATERIE – DODÁVKA GASTRO. ZÁPACHOVÁ UZAVÍRKA PRO DVOUDŘEZ – DODÁVKA ZTI.

M – MYČKA NÁDOBÍ DODÁVKA GASTRO. ODPADNÍ HADICI NAPOJIT PŘES ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR. PŘÍVOD VODY UKONČIT V PRÁČKOVÉM VENTILU VE VÝŠCE 0,3m

ZODP. PROJEKTANT	ING. FILIP ŠIMMER		ING. FILIP ŠIMMER projektní činnost v oblasti TZB Mondíy kopec 442, 43513 Meziboří IČO: 74388271 tel: 776 039 882, e-mail: fsimmer@post.cz
PROJ. ZAKÁZKY	PETR VACHULKA		
KRESLIL	ING. FILIP ŠIMMER		
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBLAST: MOST	OBEC: LITVÍNOV	
INVESTOR:	MĚSTO LITVÍNOV, NÁMĚSTÍ MÍRU 11, HORNÍ LITVÍNOV, LITVÍNOV, 43601	FORMÁT: 5 A4	DATUM: 02/2019
B1610 – STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ na pozemku č. 126/37, 126/38, 126/39, k.ú. Horní Litvínov ul. ČAPKOVA – č.p.2035 – LITVÍNOV		STUPEŇ: PROVÁDĚNÍ STAVBY	
		ČÍSLO ZAKÁZKY: 0219001	
D.1.4a – ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ		MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D1.4a-08
TUKOVÁ KANALIZACE – ŘEZY			