



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ KABEL NN
- STÁVAJÍCÍ TOPNÝ KANÁL
- STÁVAJÍCÍ DATOVÝ – SLABOPROUDÝ KABEL
- STÁVAJÍCÍ KABEL VO

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ

- TUKOVÁ SVODNÁ KANALIZACE, MATERIÁL PVC KG SN4 d110

PZN.1 – LAPAČ TUKŮ A OLEJŮ VELIKOSTI NS4 DLE ČSN EN 1825. BUDE SE JEDNAT O PLASTOVÝ OT VNEŠNÍHO ROZMĚRU 186x93x126cm, OSADIT NA 20cm TLUSTĚ ŽLB DESCE. OBETNOVAT ZTRACENÝM VYTIŽENÝM BEDNĚM PROTI ZEMNÍMU TLAKU. OSADIT DVĚMA POKLOPY 600x900mm S BETONEM. VTOK A VÝTOK DN100. DODAT PROVOZNI ŘÁD A ZAŠKOLIT OBSLUHU.

PŘI VÝKOPECH DBAT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI – NESMÍ BYT ZASHOVÁNO DO ROZMĚŠECHO ÚHLU ZATÍŽENÍ OD KRAJINÍ ŽLB PÁKY SLOUPU (ZALOŽENO NA KOTĚ DLE PŘEDANÉ PD –1,95m)

PZN.2 – NÁPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ ŠACHTY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PŘES ŠACHTOVOU VLOŽKU – JADROVÝ VÝVRT cca 0,4m NADE DNEM

PZN.3 – KOLEKTOR JE ZAKRESLEN DLE ZMĚŘENÉ VZDÁLENOSTI VNITŘNÍ VZDÁLENĚJŠÍ STĚNY (MĚŘENO PŘES STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ ŠACHTU V KOLEKTORU). VNITŘNÍ ŠÍŘKA KOLEKTORU JE ODHAĐOVÁNA NA 1,2m. Z TĚCHTO ÚDAJŮ SE DÁ USUZOVAT, ŽE NOVÁ KANALIZACE BUDE VEDENÁNA OKRAJ OCHRANNÉHO PÁSMA.

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPÝCH PRACÍ ZAJISTÍ STAVEBNÍK VYTÝČENÍ VEŠKERÝCH PODZEMNÍCH SÍTÍ JEJICH SPRÁVCI A PŘI VLASTNÍ REALIZACI BUDE DOOPŮZVAT PODMINKY ČSN 736005 A PODMINKY JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ SÍTÍ.

ZODP. PROJEKTANT	ING. FILIP ŠIMMER		ING. FILIP ŠIMMER
PROJ. ZAKÁZKY	PETR VACHULKA		projekt činnost v oblasti TZB
KRESLIL	ING. FILIP ŠIMMER		Meřivý kód: 442, 43513 Meřivý kód: 7436277
KRAJ. ÚSTĚKÝ	OBLEST: MOST		tel. 776 039 688 e-mail: Lamer@opac.cz
INVESTOR:	MĚSTO LITVNŮV, NÁMĚSTÍ MÍRU 11, HORNÍ LITVNŮV, LITVNŮV, 43601		FORMÁT: 8 A4 DATUM: 02/2019
	B1610 – STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ		STUPĚŇ: PROVÁDĚNÍ STAVBY
	na pozemku č. 126/37, 126/38, 126/39, k.ú. Horní Litvňov		ČÍSLO ZAKÁZKY: 0219001
	ul. ČAPKOVA – Č.p.2035 – LITVNŮV		MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU
D1.4e – ZÁŘÍZENÍ ZDRAVNĚNÉ TECHNICKÝCH INSTALACÍ		SITUACE ZTI	1:250 D1.4e–02