



Tepelné  
hospodářství  
Litvínov

Váš dopis zn. / Your letter ref.:

Ze dne / Date: 25.2.2019

Naše zn. / Our ref.:

Soubor / File:

Vyřizuje / Disposition: Dagmar Hamplová

Telefon / Phone number 420/476 111 450

E-mail / E-mail: d.hamplova@thlitvinov.cz

Místo odeslání / Site: Litvínov, Alešova 947

Datum / Date: 4.3.2019

Petr Vachulka  
Dlouhá 17  
435 46 Hora Svaté Kateřiny

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení

Akce: B1610 – Stavební úpravy MŠ, ul. Čapkova , č.p.2035, Litvínov

Místo stavby: na pozemku č. 126/37, 126/38, 126/39, k.ú. Horní Litvínov

Investor: Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Souhlasíme s projektovou dokumentací za podmínek – viz příloha.

Podmínky dodržování činností v ochranném pásmu našeho zařízení jsou zahrnuty v "Průvodní zprávě".

Ing. Jan Rauš  
provozní ředitel

Příloha: Podmínky v OP

Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.

Vladislavova 1390/17

Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 058 54 431, DIČ: CZ05854431

Tel.: 476 111 450, 777 783 733

Provoz: Litvínov

③

Obchodní firma / Trade name:

Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.

Sídlo společnosti / Registered office:

Vladislavova 1390/17, Nové Město,  
110 00 Praha

IČ / Ident. number:

05854431

DIČ / Tax ident. number:

CZ005854431

Z obchod. rejstříku, Městský soud Praha

oddíl C, vložka 271985

The Municipal Court in Praha,

Commercial Register, Section C, Inset 271985



Tepelné  
hospodářství  
Litvínov

## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ ROZVODŮ STK

Při realizaci stavby je nutné respektovat ochranné pásmo našeho zařízení stanovené zákonem č. 458/2000 Sb., jehož šířka je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení rozvodu ve vodorovné vzdálenosti měřeného kolmo k tomuto zařízení, které činí 2,5m.

### V ochranném pásmu zařízení je zakázáno :

1. Provádět činnosti, které by mohly ohrozit tato zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu.
2. Stavební činnosti, umísťování konstrukcí, zemní práce, uskladňování materiálu a zřizování skládek.
3. Vysazování trvalých porostů.
4. Snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad rozvodem našeho zařízení.

### V ochranných pásmech podzemních rozvodů je třeba dodržovat tyto podmínky :

1. Zhotovitel musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit příslušné pracovníky s jejich polohou dle výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce v ochranném pásmu našeho zařízení musí být prováděny ručně, dbát na neporušení nosných prvků topných rozvodů, vnější ochrany izolace a vlastní izolace. V prostorech uložení potrubí nepřejíždět těžkou mechanizací.
3. Zhotovitel musí oznámit zahájení stavby příslušnému pracovníkovi TH Litvínov s.r.o. 5 dní před zahájením prací.
4. Před provedením zásypu (výkopu v ochranném pásmu našeho zařízení), bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu pracovníkem TH Litvínov s.r.o., na základě výzvy zhotovitele 3 dny před provedením zásypu.
5. Každé poškození našeho zařízení musí být neprodleně nahlášeno provozovateli.
6. Zhotovitel je povinen ukončení stavby nahlásit vedoucímu TH Litvínov s.r.o.

Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.  
Provoz: Alešova 947, 436 01 Litvínov 1

Dispečink: 476 111 450  
777 783 733

Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.  
Vladislavova 1390/17  
Nové Město, 110 00 Praha 1  
IČ: 058 54 431, DIČ: CZ05854431  
Tel.: 476 111 450, 777 783 733  
Provoz: Litvínov

*James*  
4.3.2019