

Městský úřad Litvínov

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

odbor životního prostředí



MELTX00PDMJ0

Spis. zn.: OŽP/2440/2019/BUP/231.1.1/ZS-293
Čj.: MELT/23916/2019/OŽP/BUP/ZS/231.1.1-3

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Petra Burešová
Telefon: +420 476 767 891
E-mail: petra.buresova@mulitvinov.cz
Oprávněná úřední osoba pro podpis: Ing. Petra Burešová

Datum: 22.03.2019

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě žádosti, kterou podala právnická osoba **Město Litvínov, se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov, IČ: 00266027**, zastoupená na základě plné moci Petrem Vachulkou, Dlouhá 17, 432 46 Hora Svaté Kateřiny, IČ: 43243070, podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, toto

souhlasné závazné stanovisko k umístění a povolení stavby

podle ustanovení § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

pro stavbu „**B1610 – Stavební úpravy MŠ na pozemku č. 126/37, 126/38, 126/39, k. ú. Horní Litvínov ul. Čapkova – č. p. 2035 - Litvínov**“ v kraji Ústeckém, v okrese Most, v obci Litvínov, v katastrálním území Horní Litvínov, na pozemcích parc. č.: 126/37, 126/38, 126/39; ČHP 1-14-01-0210-0-00, vodní útvar povrchových vod „Bílý potok od pramene po tok Bílina“ ID OHL_0800, vodní útvar podzemních vod „Mostecká pánev – severní část“ ID 21310, **za těchto podmínek:**

- 1) Během výstavby ani provozem nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
- 2) Budou dodržovány hodnoty vypouštěných odpadních vod stanovené kanalizačním řádem.
- 3) Budou prováděny pravidelné zkoušky provozuschopnosti lapače tuků.

Toto souhlasné závazné stanovisko má platnost 2 roky ode dne vydání.

ODŮVODNĚNÍ

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí obdržel dne 27.02.2019 žádost, kterou podala právnická osoba **Město Litvínov, se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov, IČ: 00266027**, zastoupená na základě plné moci Petrem Vachulkou, Dlouhá 17, 432 46 Hora Svaté Kateřiny, doručovací adresa: Prokopa Holého 2008, 434 01 Most, IČ: 43243070, o závazné stanovisko vodoprávního úřadu ke stavbě „B1610 – Stavební

úpravy MŠ na pozemku č. 126/37, 126/38, 126/39, k. ú. Horní Litvínov ul. Čapkova – č. p. 2035 - Litvínov“ v kraji Ústeckém, v okrese Most, v obci Litvínov, v katastrálním území Horní Litvínov, na pozemcích parc. č.: 126/37, 126/38, 126/39.

Předmětem projektové dokumentace jsou úpravy vnitřních a venkovních prostor mateřské školy. Stavba je rozdělena na dvě části:

- SO 01 – úpravy vnitřních prostor – stavební úpravy prvního podlaží budovy pro bezbariérové používání dětmi, úprava gastroprovozu, výměna zařizovacích předmětů, podlah, obkladů a vnitřních povrchů stěn, výměna dveří a krytů radiátorů, zdravotně technická instalace, plyn, vzduchotechnika, vytápění.

Součástí zdravotně technické instalace je osazení nového odlučovače tuků. Bude provedena nová tuková kanalizace s jednou větranou stupačkou TK1 s110, která bude vyvedena na střechu a ukončena větracím komínkem. Za výstupem potrubí z objektu bude osazena revizní šachta RŠ1 a následně potrubí povede k novému objektu lapolu. Nový lapač tuků a olejů bude velikosti 0,9 x 1,86 m a výšky 1,26 m. Objem kalového prostoru je 410 l. Objekt bude umístěn na 20 cm tlusté železobetonové desce a bude obetonován tvarovkami ztraceného bednění. Vtok a výtok je DN100. Lapač tuků bude řádně udržován dle ČSN EN 1825 a provozně manipulační řád s provozním deníkem bude předán investorovi (D.1.4a-01: Technická zpráva ZTI – tuková kanalizace - vypracoval Ing. Filip Šimmer v 02/2019).

- SO 02 – úpravy vnějších prostor – stavební úpravy oploceného pozemku školky, nové herní plochy, atrakce, herní vybavení, vybavení lavičkami, ohništěm, skladem nářadí a hraček.

Součástí je i drobná úprava okraje vozovky komunikace v SZ části u vjezdu do školky. Nově navrhované venkovní plochy budou o zastavěné ploše 231 m².

Odtokové poměry v rámci stavby jsou dobré. Dešťové vody ze střechy budou likvidovány současným řešením, a to odvodem do dešťové kanalizace. Dešťové vody z nově navrhovaných ploch budou spádem odvodněny do přilehlé zeleně na pozemku školky.

Vodoprávní úřad do závazného stanoviska stanovil podmínky proto, aby bylo zamezeno úniku závadných látek do okolí a nedocházelo ke znečištění životního prostředí, resp. k úniku závadných látek do vodního prostředí, a aby byl dodržován kanalizační řád. Vodoprávní úřad žádost posoudil, a vzhledem k tomu, že lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod, vydal toto závazné stanovisko.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje ani v záplavovém území.

(orientační určení polohy místa v souřadnicovém systému S-JTSK, X = 978828; Y = 791603)

Žádost byla doložena těmito doklady:

- Projektová dokumentace (průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, technická zpráva, dokumentace objektu, výkresová část) – vypracoval Petr Vachulka v 11/2018
- D.1.4a-01: Technická zpráva ZTI – vypracoval Ing. Filip Šimmer v 02/2019
- Plná moc
- Celkový koordinační a situační výkres
- Výpis z katastru nemovitostí
- Kopie katastrální mapy

POUČENÍ

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí

stavebního úřadu ve věci samé (§ 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Městský úřad Litvínov
odbor životního prostředí



Ing. Petra Burešová
úředník odboru životního prostředí

Doručuje se

Petr Vachulka, Dlouhá 17, 432 46 Hora Svaté Kateřiny, doručovací adresa: Prokopa Holého
2008, 434 01 Most
zastupující: Město Litvínov, se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov