

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Petr Vachulka

Prokopa Holého 2008
434 01 Most

Vaše žádost ze dne, značka:
22.11.2018

Naše značka:
006180144

Vyřizuje:
Hana Cinkaničová

dne:
10.12.2018

Věc: Stavební úpravy MŠ, ulice Čapkova č. p. 2035, Litvínov

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: st. p. č. 2035, k .ú. Horní Litvínov, ul. Čapkova č. p. 2035

Stavebník: Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

Projektant: Projektční činnost a provádění staveb, PETR VACHULKA, Dlouhá 17, 43546 Hora Svate Kateřiny

Č. zakázky: 2018/V-37

Datum: 11/2018

Předmětem předložené dokumentace jsou stavební úpravy stávající mateřské školky Čapkova č. p. 2035. Stavba je členěna na dva stavební objekty – SO - 01 Úpravy vnitřních prostor a SO - 02 Úpravy venkovních prostor. V rámci vnitřních prostor je jedním z požadavků řešit bezbariérovost dětí v prvním nadzemním podlaží (budova má dvě nadzemní podlaží). V druhém nadzemním podlaží se bezbariérové úpravy neprovádí. Pro zajištění bezbariérového přístupu do objektu bude provedena nová betonová venkovní rampa. Rampa bude navazovat na stávající chodník z betonové zámkové dlažby. Šířka rampy 1535 mm. Rampa bude po obou stranách opatřena zábradlím - ocelovými madly ve výši 900 mm, druhé madlo ve výši 750 mm. Madlo odsazeno od svislé konstrukce 60 mm. Přesah madel 150 mm. V bezbariérovém WC bude osazena klozetová mísa výšky 305 mm.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností, dle ust. § 2 odst. 2 a současně dle § 6 odst. f) - předškolní zařízení.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Dle přílohy č. 3 k vyhl. bod 2.0. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Bezbariérové rampy musí mít po obou stranách opatření proti sjetí vozíku, respektive vodící prvek pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.
2. Dle přílohy č. 3 k vyhl. bod - 2.1.1. Bezbariérové rampy musí být široké nejméně 1500 mm a jejich podélný sklon smí být nejvýše v poměru 1:16 (6,25 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:100 (1,0 %). Dle bodu 2.1.2. Bezbariérová rampa delší než 9000 mm musí být přerušena podestou v délce nejméně 1500 mm. Podesty musí mít i kruhová nebo jinak zakřivená bezbariérová rampa. Dle bodu 2.1.3. Podesty bezbariérových ramp smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0%). Dle bodu 2.1.4. Nemá-li bezbariérová rampa u změn dokončených staveb delší než 3000 mm, smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %). Dle bodu 2.1.5. Přechod mezi bezbariérovou rampou a navazující komunikací musí být bez výškových rozdílů.
3. S ohledem na to, že bude v bezbariérovém WC umístěna mísa výšky 305 mm, je třeba umístit madla ve výšce 645 mm.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je parafována a vrácena zpět.

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, s.r.o.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOBNÝ KONZULTANT -008

Cinkaničová

Hana Cinkaničová, odborný konzultant

Adr. střediska: Mírové náměstí 1175/5, 405 02 Děčín IV.

Adr. doručovací: Lipová 245, 407 01 Jílové u Děčína

737 609 815, hana@cinkanicova.cz


Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

500

500



EGENDA MATERIÁLŮ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

[illegible][illegible]