



Tepelné
hospodářství
Litvínov

Váš dopis zn. / Your letter ref.:

Ze dne / Date: 6.5.2019

Naše zn. / Our ref.:

Soubor / File:

Vyřizuje / Disposition: Dagmar Hamplová

MESSOR s.r.o.
paní Barbora Bernášková
Jana Švermy 11
432 01 Kadaň

Telefon / Phone number 420/476 111 450

E-mail / E-mail: d.hamplova@thlitvinov.cz

Místo odeslání / Site: Litvínov, Alešova 947


Datum / Date: 7.5.2019

Věc: Vyjádření k existenci sítí a zařízení

Akce: Rozšíření parkovacích míst mezi bytovými domy v ul. Vinohradská, Litvínov, k.ú. Horní Litvínov

V příloze posílám situaci sekundárního topného kanálu (STK) v katastrální mapě zájmového území výše uvedené akce.

Při realizaci stavby je nutné respektovat ochranné pásmo našeho zařízení dle zákona č.458/2000 Sb. a provádění činností v ochranném pásmu STK – viz příloha.


Ing. Jan Rauš
provozní ředitel

Příloha: STK v KM - zájmového území akce
Podmínky v OP

Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.
Vladislavova 1390/17
Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 058 54 431, DIČ: CZ05854431
Tel.: 476 111 450, 777 783 733
Provoz: Litvínov

Obchodní firma / Trade name:
Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.
Sídlo společnosti / Registered office:
Vladislavova 1390/17, Nové Město,
110 00 Praha

IČ / Ident. number:
05854431
DIČ / Tax ident. number:
CZ005854431

Z obchod. rejstříku, Městský soud Praha
oddíl C, vložka 271985
The Municipal Court in Praha,
Commercial Register, Section C, Inset 271985



Tepelné
hospodářství
Litvínov

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ ROZVODŮ STK

Při realizaci stavby je nutné respektovat ochranné pásmo našeho zařízení stanovené zákonem č. 458/2000 Sb., jehož šířka je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení rozvodu ve vodorovné vzdálenosti měřeného kolmo k tomuto zařízení, které činí 2,5m.

V ochranném pásmu zařízení je zakázáno :

1. Provádět činnosti, které by mohly ohrozit tato zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu.
2. Stavební činnosti, umísťování konstrukcí, zemní práce, uskladňování materiálu a zřizování skládek.
3. Vysazování trvalých porostů.
4. Snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad rozvodem našeho zařízení.

V ochranných pásmech podzemních rozvodů je třeba dodržovat tyto podmínky :

1. Zhotovitel musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit příslušné pracovníky s jejich polohou dle výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce v ochranném pásmu našeho zařízení musí být prováděny ručně, dbát na neporušení nosných prvků topných rozvodů, vnější ochrany izolace a vlastní izolace. V prostorech uložení potrubí nepřejíždět těžkou mechanizací.
3. Zhotovitel musí oznámit zahájení stavby příslušnému pracovníkovi TH Litvínov s.r.o. 5 dní před zahájením prací.
4. Před provedením zášypu (výkopu v ochranném pásmu našeho zařízení), bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu pracovníkem TH Litvínov s.r.o., na základě výzvy zhotovitele 3 dny před provedením zášypu.
5. Každé poškození našeho zařízení musí být neprodleně nahlášeno provozovateli.
6. Zhotovitel je povinen ukončení stavby nahlásit vedoucímu TH Litvínov s.r.o.

Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.
Provoz: Alešova 947, 436 01 Litvínov 1

Dispečink: 476 111 450
777 783 733

Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.
Vladislavova 1390/17
Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 058 54 431, DIČ: CZ05854431
Tel.: 476 111 450, 777 783 733
Provoz: Litvínov

Šamper
7.5.2019